

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2015 г.

Наименование (потребитель/ТСО): ООО "Электросети"

№ договора (договор энергоснабжения/для ТСО-договор оказания услуг): 364/08-кор от 05.12.2008 г.

Часы	пс "Водозабор" фид. № 605		пс "Водозабор" фид. № 606		пс "Водозабор" фид. № 611		пс "Водозабор" фид. № 615		пс "Водозабор" фид. № 616		пс "Соцгород" фид. №601		пс "Соцгород" фид. №607		пс "Соцгород" фид. №609	
	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар
0-1	0.39240	0.16560	0.55368	0.28440	1.19280	0.57888	0.99720	0.51696	1.32120	0.73440	0.76128	0.34752	0.98496	0.45936	0.20016	0.09936
1-2	0.34344	0.16056	0.51192	0.30384	1.06416	0.57408	0.87624	0.50760	1.20360	0.74880	0.68448	0.34368	0.89280	0.45792	0.00000	0.00000
2-3	0.31392	0.16128	0.45288	0.29088	0.95328	0.57072	0.78408	0.51336	1.11120	0.72960	0.62304	0.34752	0.79776	0.46080	0.00000	0.00000
3-4	0.28008	0.16416	0.42120	0.28512	0.90432	0.55968	0.74232	0.47592	1.05360	0.72600	0.59232	0.34752	0.73152	0.44928	0.00000	0.00000
4-5	0.27576	0.15624	0.44928	0.27504	0.94992	0.54672	0.75744	0.47376	1.12080	0.70800	0.58368	0.33888	0.74160	0.40464	0.00000	0.00000
5-6	0.31176	0.16056	0.55800	0.29376	1.11936	0.55968	0.88488	0.49896	1.29120	0.72240	0.63648	0.33888	0.83376	0.40896	0.00000	0.00000
6-7	0.35928	0.16560	0.68544	0.32256	1.26960	0.58752	1.02888	0.50544	1.46760	0.74640	0.69408	0.35520	1.04976	0.44640	0.00000	0.00000
7-8	0.38016	0.15912	0.66024	0.26928	1.29840	0.57408	1.17000	0.56016	1.50840	0.73200	0.75072	0.34272	1.16208	0.44928	0.00000	0.00000
8-9	0.37944	0.16056	0.69048	0.28440	1.36944	0.56640	1.45152	0.74232	1.63320	0.75000	0.82752	0.36864	1.21680	0.43200	0.00000	0.00000
9-10	0.41184	0.16056	0.75672	0.32688	1.47312	0.57456	1.50264	0.74952	1.73160	0.75720	0.91392	0.37728	1.22832	0.42768	0.00000	0.00000
10-11	0.43848	0.16776	0.79560	0.33768	1.47840	0.59136	1.72008	0.77472	1.77360	0.78000	0.96096	0.38976	1.25568	0.43632	0.00000	0.00000
11-12	0.44064	0.16920	0.76608	0.30888	1.51056	0.61584	1.75680	0.70632	1.77960	0.79320	0.95424	0.39072	1.26576	0.44928	0.00000	0.00000
12-13	0.43920	0.16560	0.74808	0.29520	1.50048	0.59424	1.55160	0.70632	1.75080	0.77400	0.94464	0.37536	1.28304	0.44208	0.00000	0.00000
13-14	0.44640	0.16704	0.76176	0.32760	1.48368	0.59136	1.61928	0.72144	1.69320	0.75240	0.96480	0.38976	1.20240	0.43488	0.00000	0.00000
14-15	0.43848	0.16344	0.72936	0.31608	1.47696	0.58848	1.66032	0.72144	1.68240	0.74520	0.97728	0.39840	1.16064	0.43344	0.00000	0.00000
15-16	0.45144	0.17136	0.72360	0.31392	1.49616	0.60672	1.69704	0.70056	1.68000	0.76080	0.99168	0.40224	1.18656	0.45936	0.00000	0.00000
16-17	0.48312	0.17856	0.76968	0.32976	1.60800	0.63456	1.62648	0.68400	1.78440	0.78480	1.04640	0.40416	1.27728	0.47088	0.00000	0.00000
17-18	0.53280	0.18288	0.86400	0.35856	1.69536	0.64800	1.65528	0.70920	1.89600	0.80400	1.10688	0.39456	1.32768	0.46368	0.00000	0.00000
18-19	0.58464	0.18576	0.92016	0.35568	1.82832	0.64464	1.56024	0.63576	2.03760	0.80880	1.18464	0.39552	1.40256	0.44928	0.00000	0.00000
19-20	0.62928	0.19008	0.92808	0.32688	1.95360	0.65280	1.64016	0.59328	2.15040	0.81120	1.22112	0.39456	1.46592	0.44928	0.00000	0.00000
20-21	0.65376	0.19152	0.90648	0.30672	2.07312	0.63936	1.58544	0.57384	2.18640	0.79920	1.23360	0.38784	1.49328	0.46656	0.00000	0.00000
21-22	0.66456	0.18792	0.96552	0.34272	2.00544	0.61536	1.53864	0.55944	2.13360	0.76920	1.19520	0.36960	1.49040	0.46944	0.00000	0.00000
22-23	0.56520	0.17640	0.84600	0.33336	1.73472	0.59520	1.36728	0.53352	1.82640	0.73320	1.03104	0.34464	1.30032	0.45936	0.00000	0.00000
23-24	0.47448	0.17064	0.67896	0.29808	1.42272	0.57600	1.16856	0.51264	1.52280	0.70800	0.87744	0.33984	1.10448	0.45792	0.00000	0.00000
Всего	10.69056	4.08240	17.14320	7.48728	34.86192	14.28624	32.34240	14.67648	39.33960	18.17880	21.75744	8.88480	27.85536	10.73808	0.20016	0.09936

Главный инженер



Козлов Н. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Соцгород" фид. №614		пс "Соцгород" фид. №615		пс "Соцгород" фид. №616		пс "Соцгород" фид. №617		пс "Соцгород" фид. №618		пс "Соцгород" фид. №620		пс "Соцгород" фид. №621		пс "Соцгород" фид. №623	
	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0-1	0,15840	0,06480	1,04544	0,57744	0,78048	0,44640	0,33552	0,19152	0,97200	0,51120	1,36080	0,78000	0,00000	0,00000	0,43920	0,15408
1-2	0,13824	0,06336	0,94032	0,57168	0,89280	0,54720	0,29664	0,18000	0,85968	0,51264	1,20960	0,76560	0,00000	0,00000	0,40176	0,14832
2-3	0,12960	0,06192	0,84384	0,57312	0,81072	0,54864	0,28800	0,18288	0,78768	0,50976	1,12800	0,76320	0,00000	0,00000	0,34848	0,15120
3-4	0,11808	0,05760	0,78480	0,57168	0,78768	0,54000	0,24768	0,15840	0,73584	0,50544	1,08480	0,74880	0,00000	0,00000	0,30384	0,14832
4-5	0,11664	0,05472	0,84672	0,56448	0,83664	0,52704	0,24048	0,14976	0,80352	0,48528	1,14240	0,73920	0,00000	0,00000	0,29952	0,14112
5-6	0,12960	0,05472	1,00656	0,58608	0,98064	0,55152	0,24480	0,14400	1,00656	0,53712	1,41360	0,82560	0,00000	0,00000	0,32400	0,13968
6-7	0,14112	0,06048	1,13472	0,59760	1,07136	0,56448	0,27216	0,14688	1,34496	0,60192	1,58400	0,86400	0,00000	0,00000	0,34992	0,13824
7-8	0,14688	0,05760	1,24992	0,59904	1,09008	0,55008	0,34992	0,20016	1,31328	0,60480	1,66800	0,87360	0,00000	0,00000	0,36720	0,13392
8-9	0,16704	0,05760	1,32912	0,62928	1,15776	0,55584	0,37872	0,23328	1,23408	0,58752	1,75440	0,86640	0,00000	0,00000	0,40320	0,15120
9-10	0,17424	0,05760	1,48176	0,65376	1,18224	0,55296	0,38016	0,24480	1,20816	0,57312	1,85520	0,87840	0,00000	0,00000	0,43200	0,15696
10-11	0,17136	0,06048	1,54224	0,67392	1,20816	0,57888	0,39024	0,22320	1,16640	0,58032	1,90560	0,88800	0,00000	0,00000	0,44640	0,16560
11-12	0,16848	0,06192	1,53648	0,68832	1,22256	0,59472	0,36720	0,19584	1,23264	0,60768	1,86960	0,89280	0,00000	0,00000	0,42336	0,14976
12-13	0,16848	0,06336	1,53360	0,67104	1,18224	0,57168	0,37584	0,25488	1,19952	0,59472	1,86720	0,87120	0,00000	0,00000	0,44208	0,15408
13-14	0,16848	0,06048	1,53792	0,66960	1,18656	0,57744	0,36288	0,22464	1,19520	0,59904	1,86240	0,88080	0,00000	0,00000	0,45936	0,16272
14-15	0,17424	0,06336	1,51056	0,67392	1,18512	0,57744	0,38304	0,24624	1,17216	0,60480	1,87200	0,88320	0,00000	0,00000	0,45648	0,13968
15-16	0,18864	0,06624	1,53504	0,69264	1,20960	0,58896	0,39312	0,21744	1,19520	0,62064	1,91760	0,90000	0,00000	0,00000	0,46656	0,15264
16-17	0,20592	0,07200	1,62720	0,70848	1,27152	0,60048	0,39456	0,19440	1,27152	0,63360	1,99680	0,94080	0,00000	0,00000	0,00240	0,49680
17-18	0,22752	0,07344	1,74816	0,72432	1,39104	0,62784	0,39600	0,18144	1,37376	0,64080	2,10000	0,94080	0,00000	0,00000	0,52992	0,15696
18-19	0,24048	0,07200	1,86192	0,71280	1,51632	0,63216	0,42912	0,20736	1,52064	0,63648	2,25840	0,95520	0,00000	0,00000	0,58320	0,15984
19-20	0,24192	0,07200	1,90368	0,70416	1,62720	0,63360	0,44784	0,16992	1,56384	0,63504	2,35200	0,94800	0,00000	0,00000	0,61776	0,16272
20-21	0,25632	0,07344	1,91520	0,67248	1,69056	0,61776	0,47664	0,18000	1,62576	0,61632	2,39040	0,91920	0,00000	0,00000	0,65808	0,15984
21-22	0,24624	0,07056	1,79280	0,62496	1,67184	0,59184	0,47520	0,17280	1,60992	0,58752	2,32080	0,88080	0,00000	0,00000	0,70272	0,16416
22-23	0,20160	0,06624	1,52208	0,58176	1,44720	0,56160	0,42480	0,16848	1,40688	0,56160	1,99920	0,84960	0,00000	0,00000	0,62784	0,16272
23-24	0,16560	0,06192	1,24704	0,56304	1,19808	0,54576	0,37152	0,16416	1,13040	0,52272	1,64160	0,82080	0,00000	0,00240	0,52848	0,15552
Всего	4,24512	1,52784	33,47712	15,28560	28,59840	13,68432	8,72208	4,63248	28,92960	13,87008	42,55440	20,67600	0,00000	0,00480	11,10816	3,66768

Главный инженер



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Соцгород" фид. №626		пс "Соцгород" фид. №627		пс "Соцгород" фид. №628		пс "Соцгород" фид. №632		пс "Соцгород" фид. №633		пс "Соцгород" фид. №634		пс "Соцгород" фид. №635		пс "Соцгород" фид. №636	
	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар	Р. МВт	Q. МВар
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0-1	0.67248	0.33696	0.55440	0.49392	0.16848	0.09648	1.00080	0.56448	0.27072	0.11952	0.50688	0.26064	0.62928	0.32256	0.65664	0.32832
1-2	0.58320	0.32976	0.49248	0.48528	0.14976	0.09360	0.90576	0.55584	0.24768	0.11664	0.45360	0.25920	0.61344	0.31104	0.58320	0.31536
2-3	0.53856	0.33120	0.46800	0.47232	0.14544	0.09360	0.84960	0.55728	0.23328	0.11952	0.39600	0.26208	0.57168	0.30384	0.51264	0.31104
3-4	0.51552	0.32976	0.42480	0.42768	0.14112	0.09360	0.77904	0.55152	0.21744	0.11664	0.38592	0.26208	0.47520	0.29520	0.48384	0.30528
4-5	0.55872	0.32400	0.46368	0.39168	0.14256	0.09216	0.78192	0.54288	0.21744	0.11376	0.39600	0.24912	0.55872	0.29088	0.45936	0.29232
5-6	0.66816	0.33264	0.51552	0.38592	0.14976	0.09072	0.86544	0.53712	0.23472	0.11952	0.46368	0.24912	0.56880	0.28512	0.49248	0.29232
6-7	0.74160	0.34704	0.63072	0.39456	0.16848	0.09360	0.99216	0.54000	0.29088	0.12960	0.58464	0.25632	0.61776	0.25632	0.56448	0.29232
7-8	0.75600	0.33408	0.70272	0.37296	0.18144	0.08928	1.10016	0.54720	0.30096	0.12384	0.61776	0.25632	0.78768	0.28944	0.63360	0.28656
8-9	0.78192	0.34704	0.70416	0.38304	0.21744	0.09648	1.19088	0.59184	0.32976	0.12960	0.70560	0.27936	0.86832	0.31104	0.78048	0.31104
9-10	0.80352	0.34416	0.75600	0.39024	0.23184	0.10080	1.38096	0.64080	0.40032	0.14112	0.72432	0.28368	1.04256	0.36288	0.83520	0.32544
10-11	0.81360	0.36288	0.72432	0.40752	0.23616	0.10224	1.46736	0.66672	0.42048	0.14400	0.73008	0.28512	1.01664	0.37584	0.92736	0.35712
11-12	0.80640	0.37008	0.71568	0.41616	0.23472	0.10080	1.47168	0.67248	0.41904	0.14256	0.74016	0.29376	0.99216	0.36864	0.94464	0.37872
12-13	0.81648	0.36144	0.73008	0.40752	0.23616	0.10080	1.45152	0.64080	0.41472	0.13968	0.71568	0.28512	1.01376	0.37440	0.95184	0.37152
13-14	0.82656	0.35424	0.70128	0.39600	0.23472	0.09792	1.45440	0.64800	0.40320	0.13680	0.70848	0.28080	1.03104	0.37584	0.99072	0.40464
14-15	0.83232	0.35568	0.72000	0.39888	0.23904	0.10224	1.46160	0.66096	0.40464	0.13824	0.72432	0.28368	1.02960	0.37728	0.93888	0.37008
15-16	0.83232	0.35856	0.73296	0.40464	0.23760	0.10512	1.50192	0.68976	0.41184	0.14256	0.69840	0.27936	0.99936	0.38592	0.95904	0.35856
16-17	0.89280	0.37296	0.76176	0.41184	0.23904	0.10224	1.56960	0.69264	0.42480	0.14976	0.66096	0.27360	0.98064	0.39888	0.96048	0.36432
17-18	0.98496	0.39024	0.79344	0.41904	0.24336	0.10368	1.60128	0.67824	0.43920	0.15120	0.65664	0.27216	0.95328	0.39600	0.94608	0.35424
18-19	1.06848	0.38736	0.84384	0.42192	0.25200	0.10368	1.64304	0.64656	0.45216	0.14688	0.66240	0.26784	0.82224	0.37872	0.95184	0.34128
19-20	1.14192	0.38304	0.88272	0.42912	0.26208	0.10368	1.62576	0.58896	0.46944	0.14400	0.72432	0.27504	0.91296	0.37440	0.95472	0.34128
20-21	1.17504	0.36576	0.90720	0.42912	0.26784	0.10224	1.62432	0.58032	0.44928	0.13680	0.76464	0.29088	0.86400	0.36576	0.92448	0.34416
21-22	1.14912	0.33568	0.93456	0.48384	0.26208	0.09936	1.57680	0.57024	0.41472	0.12528	0.75168	0.27504	0.75312	0.33120	0.93312	0.33840
22-23	0.97344	0.33984	0.81648	0.47808	0.21600	0.09216	1.36512	0.55008	0.36144	0.11952	0.65088	0.25344	0.75888	0.33696	0.85824	0.32256
23-24	0.78192	0.32544	0.70272	0.47376	0.18720	0.09072	1.15056	0.54288	0.30240	0.11520	0.55152	0.25056	0.60912	0.32688	0.75456	0.33264
Всего	19.71504	8.43984	16.67952	10.17504	5.04432	2.34720	30.81168	14.45760	8.53056	3.16224	14.97456	6.48432	19.47024	8.23392	18.99792	8.03952

Главный инженер

Козлов Н. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Соцгород" фид. №638		пс "Соцгород" фид. №642		пс "Соцгород" фид. №643		пс "Соцгород" фид. №645		пс "Соцгород" фид. №649		пс "Соцгород" фид. №650		пс "Соцгород" фид. №651		пс "Соцгород" фид. №652	
	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар	P, МВт	Q, МВар
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0-1	0,90576	0,41616	1,17936	0,65664	0,61200	0,30384	0,60192	0,20448	0,13152	0,07008	0,64416	0,28704	0,00000	0,00000	0,65568	0,44544
1-2	0,77760	0,40752	1,06272	0,66240	0,54000	0,29520	0,53712	0,20304	0,12864	0,06816	0,56256	0,28416	0,00000	0,00000	0,62112	0,46368
2-3	0,69840	0,39888	1,00800	0,66096	0,47952	0,29952	0,48384	0,19584	0,11904	0,06432	0,51168	0,28416	0,00000	0,00000	0,58368	0,49056
3-4	0,66816	0,39456	0,95904	0,65664	0,44496	0,28800	0,44928	0,20016	0,12192	0,06432	0,48384	0,28416	0,00000	0,00000	0,58848	0,49056
4-5	0,71424	0,38392	1,02384	0,64656	0,44064	0,27504	0,45072	0,20016	0,11904	0,06240	0,50592	0,27072	0,00000	0,00000	0,58272	0,47616
5-6	0,85680	0,43056	1,12032	0,65520	0,54144	0,30960	0,52416	0,22032	0,15168	0,06528	0,58944	0,28512	0,00000	0,00000	0,58464	0,47528
6-7	0,99936	0,43632	1,28016	0,68832	0,65088	0,31248	0,62208	0,25200	0,26304	0,09408	0,71328	0,29088	0,00000	0,00000	0,61536	0,47424
7-8	1,05984	0,44928	1,40544	0,73440	0,68112	0,29952	0,63936	0,25056	0,31968	0,19872	0,74592	0,28032	0,00000	0,00000	0,63360	0,43776
8-9	1,07136	0,43920	1,56960	0,76464	0,72720	0,30816	0,68832	0,24624	0,38688	0,22848	0,75936	0,28416	0,00000	0,00000	0,77088	0,47040
9-10	1,05552	0,41184	1,69920	0,79200	0,75312	0,32544	0,70416	0,24048	0,45504	0,22080	0,80640	0,29760	0,00000	0,00000	0,88992	0,48864
10-11	1,05696	0,42192	1,73808	0,82800	0,79920	0,32832	0,73728	0,25056	0,44928	0,21408	0,83136	0,30336	0,00000	0,00000	0,99168	0,50400
11-12	1,09296	0,43776	1,75680	0,83952	0,78480	0,32544	0,74880	0,25488	0,39936	0,21888	0,82752	0,30624	0,00000	0,00000	1,04160	0,50592
12-13	1,11888	0,43920	1,73520	0,82368	0,77184	0,31536	0,73728	0,25200	0,34944	0,21216	0,80928	0,29184	0,00000	0,00000	1,03488	0,48768
13-14	1,09152	0,42336	1,73232	0,82368	0,76176	0,32256	0,74592	0,24768	0,36384	0,20832	0,79776	0,29952	0,00000	0,00000	1,00704	0,46752
14-15	1,13184	0,44388	1,71216	0,82656	0,74736	0,31104	0,74880	0,25776	0,31584	0,20352	0,79200	0,29376	0,00000	0,00000	1,05312	0,47808
15-16	1,16496	0,44352	1,71216	0,83664	0,77328	0,31968	0,76896	0,26640	0,25152	0,14784	0,82464	0,30336	0,00000	0,00000	1,05792	0,49824
16-17	1,26432	0,46512	1,74816	0,85824	0,81936	0,32976	0,81216	0,28080	0,20736	0,12288	0,88320	0,31584	0,00000	0,00000	1,04928	0,49728
17-18	1,40256	0,49248	1,81152	0,85968	0,84240	0,33264	0,86832	0,28800	0,19392	0,10752	0,95040	0,33504	0,00000	0,00000	1,05216	0,51072
18-19	1,57536	0,51120	1,86192	0,80208	0,90000	0,33264	0,93312	0,28512	0,17376	0,09984	1,01952	0,34080	0,00000	0,00000	1,02048	0,49344
19-20	1,65168	0,50832	1,77984	0,73728	0,94752	0,33696	0,98640	0,28512	0,16032	0,09408	1,06272	0,33408	0,00000	0,00000	0,97248	0,46944
20-21	1,70640	0,49680	1,76400	0,69552	0,97344	0,32400	0,99648	0,27360	0,15360	0,08544	1,16832	0,31872	0,00000	0,00000	0,96960	0,46656
21-22	1,65024	0,47232	1,73952	0,66960	0,99360	0,31680	0,98928	0,24912	0,15168	0,07968	1,14816	0,29088	0,00000	0,00000	0,93504	0,44544
22-23	1,37808	0,44496	1,52784	0,65232	0,87984	0,30816	0,87696	0,22896	0,13728	0,07104	0,99936	0,27840	0,00000	0,00000	0,81600	0,44160
23-24	1,09440	0,41904	1,30608	0,64368	0,70992	0,28512	0,70992	0,20592	0,12960	0,06528	0,81984	0,27648	0,00000	0,00000	0,69504	0,43488
Всего	27,18720	10,58112	36,23328	17,81424	17,57520	7,50528	17,36064	5,83920	5,63328	3,06720	19,25664	7,13664	0,00000	0,00000	20,22240	11,41152

Главный инженер

Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Спутник" фид. №602		пс "Спутник" фид. №604		пс "Спутник" фид. №605		пс "Спутник" фид. №606		пс "Спутник" фид. №609		пс "Спутник" фид. №611		пс "Спутник" фид. №612		пс "Спутник" фид. №619	
	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0-1	0.31896	0.15336	1.21608	0.72504	0.32832	0.22716	0.53208	0.24624	0.50256	0.17712	0.11376	0.04968	0.83736	0.49896	0.52560	0.22824
1-2	0.29160	0.15048	1.15272	0.71856	0.30456	0.22392	0.47088	0.23472	0.44280	0.16992	0.11016	0.05220	0.76392	0.48708	0.48816	0.22824
2-3	0.27144	0.15120	1.15056	0.72288	0.28008	0.22248	0.41832	0.24480	0.40320	0.17280	0.09684	0.04824	0.71280	0.48744	0.47664	0.23472
3-4	0.25776	0.14616	1.09800	0.67896	0.26316	0.22068	0.39024	0.22824	0.38304	0.17208	0.09072	0.04464	0.70920	0.48528	0.44928	0.22320
4-5	0.25560	0.13680	1.18152	0.67752	0.26928	0.21492	0.47088	0.22536	0.37512	0.16632	0.09072	0.04320	0.76968	0.48708	0.44784	0.21528
5-6	0.29520	0.14400	1.16784	0.67608	0.33552	0.23472	0.56232	0.23688	0.43560	0.16560	0.10188	0.04860	0.86256	0.51516	0.51480	0.23112
6-7	0.34776	0.15840	1.38384	0.69624	0.42012	0.25272	0.63000	0.24696	0.53424	0.16128	0.11088	0.05292	0.93456	0.52092	0.55080	0.24264
7-8	0.43056	0.16416	1.62936	0.67824	0.56736	0.27180	0.68904	0.24912	0.54864	0.15192	0.10980	0.04680	0.98316	0.50976	0.56160	0.23688
8-9	0.44568	0.16200	1.61496	0.72648	0.65268	0.28368	0.72000	0.25416	0.56160	0.16344	0.11088	0.04212	1.11420	0.53424	0.60336	0.23184
9-10	0.43488	0.16560	1.65744	0.73872	0.67824	0.28764	0.76176	0.26280	0.58608	0.17280	0.12420	0.04428	1.20636	0.53100	0.68400	0.24264
10-11	0.40968	0.16200	1.57968	0.69840	0.73044	0.30168	0.79200	0.27000	0.57528	0.18288	0.12996	0.05148	1.25964	0.55008	0.70488	0.26136
11-12	0.41616	0.16704	1.59840	0.69264	0.72684	0.30204	0.75888	0.28008	0.56520	0.18216	0.13032	0.04932	1.23120	0.55332	0.69768	0.26568
12-13	0.40464	0.15840	1.70856	0.72000	0.69840	0.29088	0.74016	0.27216	0.59472	0.18576	0.12276	0.04248	1.23012	0.54828	0.68544	0.25704
13-14	0.41112	0.16056	1.66248	0.70776	0.65556	0.29376	0.71280	0.27072	0.63000	0.17928	0.13032	0.05040	1.12320	0.52272	0.69984	0.26928
14-15	0.44136	0.16560	1.65096	0.72936	0.60012	0.28620	0.67680	0.28296	0.62712	0.18432	0.12492	0.04824	1.08540	0.52632	0.70560	0.26352
15-16	0.43704	0.17064	1.48320	0.74592	0.53784	0.27936	0.69336	0.28296	0.62712	0.18432	0.12492	0.04824	1.11888	0.54108	0.69408	0.26208
16-17	0.46944	0.19224	1.46664	0.73080	0.50328	0.29952	0.69120	0.28080	0.64872	0.18576	0.13140	0.05148	1.15992	0.55476	0.72720	0.27360
17-18	0.54936	0.22248	1.46304	0.69120	0.51696	0.30276	0.72288	0.28728	0.68688	0.19008	0.13248	0.05328	1.21104	0.56016	0.79416	0.28944
18-19	0.53352	0.17064	1.41480	0.69912	0.53028	0.29016	0.78120	0.28944	0.76392	0.220160	0.16056	0.06624	1.25604	0.55368	0.83952	0.29016
19-20	0.55944	0.17064	1.45944	0.68400	0.56268	0.28836	0.82656	0.28944	0.79776	0.18864	0.15768	0.06444	1.28808	0.54144	0.89064	0.28656
20-21	0.60192	0.17064	1.52568	0.70344	0.52884	0.26568	0.84816	0.27000	0.86040	0.18648	0.16524	0.06552	1.27332	0.53964	0.88200	0.25848
21-22	0.59832	0.16272	1.48320	0.69336	0.52308	0.25668	0.83808	0.26856	0.86976	0.18432	0.17064	0.06948	1.25424	0.53316	0.82152	0.25560
22-23	0.50904	0.15336	1.42200	0.69624	0.43920	0.23220	0.74520	0.24912	0.75096	0.17640	0.15192	0.06804	1.11240	0.49752	0.72432	0.24624
23-24	0.41184	0.14544	1.29096	0.68040	0.36324	0.22428	0.63648	0.24624	0.61704	0.16848	0.12708	0.05400	0.93096	0.48204	0.61848	0.22968
Всего	10,10232	3,90456	34,46136	16,91136	12,01608	6,35328	16,10928	6,25824	14,36256	4,22928	3,03408	1,26468	25,42824	12,56112	15,78744	6,02352

Главный инженер



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Спутник" фид. №620		пс "Спутник" фид. №622		пс "Спутник" фид. №624		пс "Спутник" фид. №626		пс "Спутник" фид. №628		пс "Доскино" фид. №1005		пс "Доскино" фид. №1008		пс "Доскино" фид. №1010	
	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар
	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0-1	0,20544	0,12720	1,37376	0,59256	0,00000	0,00000	0,18324	0,06048	0,40032	0,16224	0,08000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
1-2	0,18192	0,11904	1,27296	0,59688	0,00000	0,00000	0,17244	0,05688	0,35712	0,16032	0,08000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
2-3	0,17136	0,12096	1,11240	0,57528	0,00000	0,00000	0,16704	0,05616	0,33600	0,16128	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
3-4	0,16512	0,12096	1,07280	0,56520	0,00000	0,00000	0,16164	0,05436	0,31968	0,15840	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
4-5	0,16896	0,12048	1,07928	0,56304	0,00000	0,00000	0,16164	0,05760	0,34176	0,15360	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
5-6	0,19056	0,12048	1,23048	0,57096	0,00000	0,00000	0,19044	0,06624	0,38784	0,16512	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
6-7	0,21504	0,11808	1,39176	0,58464	0,00000	0,00000	0,28800	0,10080	0,47136	0,18144	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
7-8	0,21792	0,11424	1,45008	0,56736	0,00000	0,00000	0,39276	0,13320	0,47808	0,17568	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
8-9	0,22944	0,11760	1,50984	0,59184	0,00000	0,00000	0,47304	0,14148	0,49920	0,17376	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
9-10	0,23856	0,12000	1,58256	0,61560	0,00000	0,00000	0,41436	0,13176	0,52704	0,17280	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
10-11	0,24432	0,12336	1,68984	0,66168	0,00000	0,00000	0,42120	0,13140	0,53760	0,17760	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
11-12	0,24336	0,12480	1,68408	0,65448	0,00000	0,00000	0,39960	0,13176	0,54240	0,17952	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
12-13	0,24768	0,12384	1,67760	0,65088	0,00000	0,00000	0,37440	0,12564	0,57408	0,18144	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
13-14	0,25152	0,12384	1,73232	0,67392	0,00000	0,00000	0,37728	0,12960	0,56064	0,17760	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
14-15	0,24720	0,12912	1,76040	0,67752	0,00000	0,00000	0,34272	0,11952	0,55872	0,17664	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
15-16	0,24672	0,13056	1,84680	0,70056	0,00000	0,00000	0,30816	0,11124	0,56544	0,18240	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
16-17	0,25296	0,12960	1,87848	0,69768	0,00000	0,00000	0,27324	0,09396	0,59616	0,19296	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
17-18	0,26496	0,13008	1,92888	0,66960	0,00000	0,00000	0,27216	0,09684	0,63264	0,19872	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
18-19	0,28800	0,13392	2,10096	0,67752	0,00000	0,00000	0,27648	0,09648	0,67488	0,19872	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
19-20	0,31392	0,13776	2,11464	0,64944	0,00000	0,00000	0,27972	0,09576	0,70368	0,20064	0,09000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
20-21	0,31872	0,13440	2,18448	0,62856	0,00000	0,00000	0,29016	0,09000	0,70656	0,19008	0,08000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
21-22	0,32064	0,13296	2,19672	0,60840	0,00000	0,00000	0,27144	0,08244	0,67680	0,17952	0,08000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
22-23	0,28512	0,12672	1,94976	0,58752	0,00000	0,00000	0,22500	0,06840	0,58464	0,16992	0,08000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
23-24	0,24000	0,12576	1,64520	0,57888	0,00000	0,00000	0,20340	0,06120	0,48288	0,15936	0,10000	нет учета	0,01000	нет учета	0,01000	нет учета
Всего	5,74944	3,00576	39,46608	14,94000	0,00000	0,00000	6,91956	2,29320	12,51552	4,22976	2,19000	0,00000	0,24000	0,00000	0,24000	0,00000

Главный инженер _____



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	пс "Доскино" фид. №1012		пс "Редуктор" фид. №607		пс "Редуктор" фид. №625		пс "Редуктор" фид. №642		пс "Редуктор" фид. №658		пс "Редуктор" фид. №659		пс "Редуктор" фид. №660		ЦРП-1 фид. №111	
	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар
0-1	0.04000	нет учета	0.69840	0.37320	0.81576	0.38160	0.44544	0.18144	0.97128	0.45864	1.11672	0.57888	0.86016	0.37824	0.66034	0.21461
1-2	0.05000	нет учета	0.62640	0.36120	0.77832	0.37152	0.39600	0.18384	0.88272	0.45504	1.08576	0.59976	0.76224	0.36240	0.58046	0.20768
2-3	0.06000	нет учета	0.58320	0.36480	0.73440	0.36144	0.36144	0.17760	0.82224	0.45504	1.00656	0.59688	0.69648	0.35952	0.52853	0.19301
3-4	0.07000	нет учета	0.60720	0.35160	0.72360	0.36432	0.34080	0.16992	0.79344	0.46584	0.92952	0.56520	0.65328	0.34752	0.49147	0.18866
4-5	0.06000	нет учета	0.63240	0.34440	0.74016	0.33352	0.34416	0.16512	0.77472	0.43848	0.96336	0.55584	0.68592	0.33888	0.49230	0.17753
5-6	0.06000	нет учета	0.71160	0.35640	0.81432	0.35352	0.38880	0.16608	0.90144	0.44640	1.12536	0.61056	0.80736	0.35424	0.50745	0.17348
6-7	0.06000	нет учета	0.87360	0.37560	1.06056	0.45000	0.44592	0.16896	1.05696	0.46368	1.27296	0.65736	0.88416	0.36768	0.59284	0.19733
7-8	0.07000	нет учета	0.91920	0.33960	1.17648	0.43992	0.45696	0.15408	1.05696	0.47088	1.33416	0.65880	0.89616	0.35328	0.66855	0.23111
8-9	0.06000	нет учета	0.94320	0.34800	1.38744	0.48384	0.47568	0.16752	1.20096	0.47088	1.43352	0.66744	0.95088	0.36480	0.84394	0.27585
9-10	0.07000	нет учета	1.01640	0.35880	1.52064	0.52920	0.51552	0.17616	1.26288	0.48024	1.49256	0.65808	0.99648	0.37056	0.93608	0.30519
10-11	0.07000	нет учета	1.03680	0.38400	1.61496	0.58104	0.552080	0.18480	1.30464	0.50904	1.55232	0.69984	1.01040	0.38892	1.01891	0.33923
11-12	0.06000	нет учета	1.05120	0.37560	1.56672	0.56232	0.552320	0.17664	1.29096	0.50544	1.54584	0.67176	1.02432	0.339408	0.94492	0.30345
12-13	0.06000	нет учета	1.01760	0.36000	1.54368	0.57600	0.51552	0.15936	1.25640	0.49536	1.50624	0.65016	1.02912	0.38208	0.94298	0.29633
13-14	0.06000	нет учета	0.96720	0.35760	1.52208	0.56592	0.50112	0.16944	1.25784	0.49248	1.50480	0.65448	1.02672	0.38016	0.90345	0.28478
14-15	0.06000	нет учета	0.97560	0.37080	1.50120	0.56808	0.51840	0.17664	1.24128	0.48312	1.54656	0.70344	1.00656	0.38544	0.91853	0.29516
15-16	0.06000	нет учета	0.96720	0.38280	1.46592	0.57384	0.55296	0.17856	1.26936	0.50184	1.56888	0.70776	1.06176	0.40032	0.92393	0.29970
16-17	0.06000	нет учета	1.00080	0.38880	1.45224	0.55368	0.56448	0.17952	1.30752	0.50544	1.60632	0.70416	1.12080	0.40752	0.94969	0.31151
17-18	0.06000	нет учета	1.07760	0.40320	1.42128	0.53784	0.61392	0.19248	1.38096	0.52632	1.72656	0.72648	1.19664	0.41712	1.03178	0.31658
18-19	0.06000	нет учета	1.13880	0.41280	1.35720	0.51048	0.67536	0.18864	1.45944	0.53136	1.83888	0.73296	1.28976	0.41760	1.13029	0.32164
19-20	0.06000	нет учета	1.15680	0.41520	1.31688	0.50184	0.72528	0.18816	1.50264	0.52128	1.91664	0.72864	1.37328	0.42576	1.14420	0.31425
20-21	0.04000	нет учета	1.16640	0.41160	1.26576	0.48600	0.74640	0.18672	1.54944	0.51192	1.95984	0.69912	1.42176	0.42048	1.11839	0.30180
21-22	0.04000	нет учета	1.11840	0.39360	1.14912	0.43704	0.73680	0.18528	1.47744	0.49608	1.99296	0.74880	1.39776	0.40656	1.01584	0.24806
22-23	0.04000	нет учета	0.95160	0.37320	1.05048	0.43056	0.63696	0.18336	1.32048	0.46728	1.61424	0.62208	1.21872	0.37968	0.86460	0.23033
23-24	0.06000	нет учета	0.80160	0.36360	0.89928	0.440608	0.53376	0.17664	1.11744	0.44568	1.35360	0.60264	1.00224	0.36144	0.75319	0.22181
Всего	1.39000	0.00000	22.03920	8.96640	28.87848	11.37960	12.53568	4.23696	28.55088	11.59992	34.99416	15.80112	24.37296	9.16128	19.96283	6.24705

Главный инженер



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	ЦРП-1 фид. №112		ЦРП-1 фид. №113		ЦРП-1 фид. №147		ЦРП-2 фид. №256		РП-1106 фид. №10		РП-1106 фид. №15		РП-8901 СНС ЦВК (ТП-411) фид. №17		РП-17 фид. №171	
	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
0-1	0,96360	0,42855	0,64080	0,26460	1,24800	0,43440	0,04500	0,00000	0,29664	0,20196	0,18000	0,12276	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
1-2	0,85950	0,41990	0,55980	0,26100	1,01520	0,41280	0,03600	0,00000	0,24156	0,17604	0,17388	0,12456	0,00750	нет учета	0,00054	0,00216
2-3	0,74790	0,40670	0,50760	0,25560	0,90480	0,40800	0,03060	0,00000	0,22284	0,16596	0,16596	0,12276	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
3-4	0,67365	0,39660	0,40680	0,25560	0,85680	0,40080	0,02880	0,00000	0,20160	0,15588	0,16056	0,11988	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
4-5	0,67935	0,37130	0,38880	0,25200	0,82800	0,39840	0,02880	0,00000	0,20160	0,14544	0,16020	0,11556	0,00750	нет учета	0,00036	0,00216
5-6	0,76235	0,36380	0,39420	0,24480	0,81840	0,37200	0,02880	0,00000	0,20808	0,13788	0,16092	0,10836	0,00750	нет учета	0,00054	0,00198
6-7	0,87260	0,37515	0,44820	0,25560	0,95040	0,35760	0,03420	0,00000	0,26316	0,14040	0,20196	0,11376	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
7-8	0,94035	0,43270	0,49500	0,25740	1,16880	0,36960	0,04500	0,00000	0,37908	0,20124	0,35316	0,17316	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
8-9	0,97115	0,44885	0,57600	0,30240	1,26480	0,42960	0,04680	0,00000	0,44532	0,20376	0,41112	0,19188	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
9-10	1,01760	0,44750	0,68940	0,31860	1,33440	0,45120	0,04680	0,00000	0,42732	0,17460	0,47988	0,19476	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
10-11	1,03005	0,46645	0,75600	0,32940	1,42560	0,45600	0,04860	0,00000	0,45792	0,19872	0,42696	0,21096	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
11-12	1,03185	0,46115	0,78120	0,34020	1,47120	0,46560	0,04680	0,00000	0,49932	0,21960	0,45360	0,21780	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
12-13	1,04835	0,46030	0,82080	0,34020	1,44240	0,46800	0,04680	0,00000	0,48168	0,20376	0,44856	0,21060	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
13-14	1,04800	0,45575	0,81540	0,33660	1,43280	0,46320	0,04680	0,00000	0,42876	0,17748	0,44856	0,21168	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
14-15	1,08545	0,45400	0,83340	0,33480	1,41840	0,46320	0,04500	0,00000	0,44856	0,19692	0,43992	0,20952	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
15-16	1,10575	0,46425	0,80820	0,32760	1,42080	0,46320	0,04500	0,00000	0,47196	0,22392	0,43344	0,21240	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
16-17	1,17240	0,47200	0,81900	0,34560	1,42080	0,48000	0,04680	0,00000	0,46188	0,22428	0,42660	0,20988	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
17-18	1,23735	0,46805	0,82440	0,35280	1,47360	0,47760	0,05580	0,00000	0,39924	0,19152	0,42444	0,20340	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
18-19	1,35470	0,46310	0,83520	0,34920	1,56240	0,46560	0,05400	0,00000	0,39348	0,19656	0,43632	0,19944	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
19-20	1,43735	0,46245	0,83520	0,34740	1,67760	0,48000	0,05940	0,00000	0,44172	0,22392	0,43416	0,20772	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
20-21	1,53630	0,46990	0,86040	0,34560	1,76160	0,48480	0,06660	0,00000	0,45180	0,23724	0,38736	0,19728	0,00750	нет учета	0,00036	0,0018
21-22	1,54520	0,47655	0,85320	0,33660	1,80000	0,47280	0,06660	0,00000	0,39348	0,21384	0,25236	0,14724	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
22-23	1,39235	0,45955	0,82440	0,32040	1,74000	0,46080	0,06300	0,00000	0,34524	0,19620	0,22572	0,14292	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
23-24	1,15760	0,44330	0,74160	0,28980	1,49040	0,43920	0,05040	0,00000	0,33948	0,21636	0,20160	0,14256	0,00750	нет учета	0,00036	0,00198
Всего	25,67075	10,56785	16,51500	7,36380	31,92720	10,57440	1,11240	0,00000	8,90172	4,62348	7,88724	4,11084	0,18000	0,00000	0,00900	0,04680

Главный инженер



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

Часы	РП-17 фид. №173		РП-17 фид. №270		РП-17 фид. №273		РП-43 фид. №434		РП-43 фид. №437		итого Р, МВт			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите л
	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	Р, МВт	Q, МВар	по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0-1	0,00018	0,01872	0,00000	0,00972	0,00000	0,01152	0,03544	нет учета	0,02384	нет учета	138			141	142	143
1-2	0,00018	0,01890	0,00018	0,00972	0,00018	0,01170	0,02784	нет учета	0,02024	нет учета				32,78830		32,78830
2-3	0,00018	0,01890	0,00018	0,00990	0,00018	0,01170	0,02392	нет учета	0,01760	нет учета				30,11098		30,11098
3-4	0,00018	0,01890	0,00000	0,00972	0,00000	0,01170	0,02264	нет учета	0,01768	нет учета				28,39317		28,39317
4-5	0,00036	0,01872	0,00018	0,00972	0,00018	0,01152	0,02000	нет учета	0,01720	нет учета				29,33775		29,33775
5-6	0,00018	0,01872	0,00018	0,00972	0,00000	0,01152	0,02120	нет учета	0,01856	нет учета				33,20052		33,20052
6-7	0,00018	0,01836	0,00000	0,00954	0,00018	0,01152	0,03232	нет учета	0,02120	нет учета				38,66538		38,66538
7-8	0,00018	0,01782	0,00018	0,00918	0,00018	0,01098	0,03824	нет учета	0,02712	нет учета				41,97398		41,97398
8-9	0,00018	0,01782	0,00018	0,00936	0,00000	0,01098	0,03712	нет учета	0,02832	нет учета				45,27423		45,27423
9-10	0,00018	0,01746	0,00000	0,00900	0,00018	0,01098	0,03536	нет учета	0,02488	нет учета				48,14990		48,14990
10-11	0,00018	0,01782	0,00018	0,00918	0,00000	0,01080	0,03240	нет учета	0,02808	нет учета				49,72022		49,72022
11-12	0,00018	0,01800	0,00000	0,00936	0,00018	0,01098	0,03344	нет учета	0,02584	нет учета				49,73308		49,73308
12-13	0,00018	0,01782	0,00018	0,00918	0,00018	0,01098	0,03672	нет учета	0,02528	нет учета				49,27292		49,27292
13-14	0,00018	0,01764	0,00018	0,00918	0,00000	0,01080	0,03696	нет учета	0,02640	нет учета				48,86763		48,86763
14-15	0,00018	0,01782	0,00000	0,00918	0,00018	0,01098	0,03864	нет учета	0,02632	нет учета				48,78220		48,78220
15-16	0,00018	0,01800	0,00018	0,00936	0,00000	0,01098	0,03392	нет учета	0,02616	нет учета				49,08614		49,08614
16-17	0,00018	0,01800	0,00000	0,00954	0,00018	0,01134	0,04272	нет учета	0,03096	нет учета				50,53347		50,53347
17-18	0,00018	0,01818	0,00018	0,00936	0,00000	0,01116	0,05024	нет учета	0,03992	нет учета				52,89130		52,89130
18-19	0,00018	0,01818	0,00018	0,00936	0,00018	0,01134	0,05312	нет учета	0,04184	нет учета				55,53775		55,53775
19-20	0,00018	0,01836	0,00000	0,00954	0,00018	0,01134	0,05464	нет учета	0,04488	нет учета				57,53081		57,53081
20-21	0,00018	0,01836	0,00018	0,00954	0,00000	0,01134	0,06128	нет учета	0,04712	нет учета				58,58803		58,58803
21-22	0,00018	0,01818	0,00000	0,00936	0,00018	0,01134	0,06464	нет учета	0,04352	нет учета				57,27558		57,27558
22-23	0,00018	0,01836	0,00018	0,00954	0,00000	0,01152	0,05640	нет учета	0,03560	нет учета				50,30397		50,30397
23-24	0,00018	0,01854	0,00018	0,00954	0,00018	0,01152	0,04280	нет учета	0,02656	нет учета				42,30447		42,30447
Всего	0,00450	0,43758	0,00270	0,22680	0,00252	0,27054	0,93200	0,00000	0,68512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084,69430		1 084,69430

Главный инженер _____



Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)

**Форма отчета по графику временного отключения потребления электрической энергии,
в отношении энергопринимающих устройств потребителей присоединенных к сетям ООО "Электросети".**

Наименование (потребитель/ТСО): ООО "Электросети"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор
оказания услуг): 364/08-юр от 05.12.2008 г.

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2015/2016 г.г.

Дата: 17.06.2015 г.

Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения мин. ^а	Нагрузка линий, МВт																							
				1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
ПС Савороя пр. 615	ТП 107 РУ 0,4 кВ	I	20	0,0462	0,042	0,04185	0,0414	0,0417	0,0399	0,0432	0,1137	0,14055	0,2214	0,2739	0,26955	0,266	0,264	0,2733	0,2682	0,26385	0,25275	0,2487	0,24495	0,21645	0,13095	0,1047	0,05205
ПС Редуктор пр. 625	ТП 107 РУ 0,4 кВ	I	20	0,09425	0,0873	0,0789	0,08835	0,09195	0,0942	0,09285	0,1479	0,18315	0,24465	0,3147	0,3219	0,3204	0,29475	0,31575	0,3165	0,32085	0,3198	0,28515	0,27345	0,23655	0,1314	0,13125	0,11265
ПС Спутник пр. 626	ТП 127 РУ 0,4 кВ	II	20	0,096	0,087	0,083	0,0786	0,0804	0,0908	0,1428	0,2184	0,2638	0,2388	0,2394	0,2316	0,2152	0,2124	0,1934	0,1736	0,1508	0,1486	0,148	0,1492	0,1552	0,1498	0,1244	0,111
ПС Савороя пр. 649	ТП 127 РУ 0,4 кВ	II	20	0,0654	0,0634	0,0582	0,0552	0,0558	0,0566	0,1224	0,174	0,223	0,2432	0,2318	0,224	0,2054	0,1952	0,114	0,0844	0,0754	0,0754	0,0728	0,0708	0,0714	0,074	0,0696	0,0656
ПС Редуктор пр. 625	РП 13 РУ 6кВ ф.133	I	20	0,14304	0,14736	0,138	0,14544	0,1404	0,13872	0,14448	0,15168	0,16152	0,16272	0,15816	0,16392	0,15936	0,1572	0,15336	0,15216	0,1488	0,15288	0,14688	0,15072	0,15	0,14424	0,14304	0,14424
ПС Редуктор пр. 658	РП 13 РУ 6кВ ф.138	X	20	0,15024	0,14808	0,14832	0,14736	0,14424	0,13944	0,20136	0,20256	0,228	0,28056	0,29808	0,27408	0,26736	0,282	0,2556	0,24576	0,24912	0,23904	0,22272	0,21048	0,2052	0,16128	0,14496	0,14472
ПС Володар пр. 611	РП 8 РУ 6кВ ф. 69	VIII	20	0,05274	0,05994	0,06786	0,05076	0,0513	0,05202	0,05634	0,07218	0,07506	0,08208	0,10386	0,1062	0,10548	0,1062	0,10584	0,08802	0,09846	0,09918	0,08604	0,0801	0,0729	0,0774	0,06696	0,05364
ПС Спутник пр. 619	РП 27 РУ 6кВ ф.274	VIII	20	0,10026	0,10566	0,10854	0,0972	0,09258	0,09954	0,10458	0,10728	0,1305	0,1854	0,1902	0,1872	0,18288	0,18846	0,18756	0,18684	0,18522	0,18612	0,17874	0,17532	0,14328	0,11376	0,11106	0,10314

- *
1. Время реализации отключения нагрузки не должно превышать 20 минут после получения команды.
2. Время реализации экстренных отключения нагрузки не должно превышать 5 минут после получения команды.

Примечание: 1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2015/2016 г.г. несоответствует графику аварийного ограничения нагрузки потребления электрической энергии на период 2014/2015 г.г. в следствии подкомпоновки части потребителей к электрическим сетям ЗАО "ТКТ" и ОАО "ВЭСЖ".
2. Перечень потребителей на отключаемых линиях:

Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Наименование потребителя
ПС Савороя пр. 615	ТП 107 РУ 0,4 кВ ввод	ОАО "Автозаводский торговый дом"
ПС Редуктор пр. 625	ТП 107 РУ 0,4 кВ ввод	
ПС Спутник пр. 626	ТП 127 РУ 0,4 кВ ввод	ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №13"
ПС Савороя пр. 649	ТП 127 РУ 0,4 кВ ввод	
ПС Редуктор пр. 625	РП 13 РУ 6кВ ф.133	ООО "Сладкая жизнь НН"
ПС Редуктор пр. 658	РП 13 РУ 6кВ ф.138	ООО "Сладкая жизнь НН"
ПС Володар пр. 611	РП 8 РУ 6кВ ф. 69	
ПС Спутник пр. 619	РП 27 РУ 6кВ ф.274	ООО "Сладкая жизнь НН"

Главный инженер _____ Козлов И. Н. тел. 243-01-97 (доб. 103)