

2.2.3. Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Электросети» за сентябрь 2012 года

За сентябрь 2012 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
КЛ 6 кВ от пр. 624 (А) ПС Спутник	26.05.2011	в ремонте	внеплановый
КЛ 6 кВ от пр. 643 ПС Соцгород	30.03.2012	в ремонте	внеплановый
КЛ 6 кВ от пр. 634 ПС Соцгород	27.08.2012	05.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 632 ПС Соцгород	18.09.2012	26.09.2012	внеплановый
КЛ 6 кВ от пр. 621 ПС Соцгород	19.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 623 ПС Соцгород	19.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 627 ПС Соцгород	19.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 633 ПС Соцгород	19.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 635 ПС Соцгород	20.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 649 ПС Соцгород	20.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 645 ПС Соцгород	20.09.2012	21.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 606 ПС Водозабор	21.09.2012	в ремонте	внеплановый
КЛ 10 кВ (каб. 1) от пр. 12209 ЦРП 12 ГАЗ	22.09.2012	в ремонте	внеплановый
КЛ 6 кВ от пр. 614 ПС Соцгород	30.09.2012	30.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 616 ПС Соцгород	30.09.2012	30.09.2012	плановый
КЛ 6 кВ от пр. 618 ПС Соцгород	30.09.2012	30.09.2012	плановый