

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ООО "Электросети" за 2013 год

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Причина отключения	Мероприятия по устранению
		дата				
		время, мин	длительность, часы	часы		
январь						
1	Внеплановое отключение пр. 616 РП 112 по 6 кВ	05.01.2013	0 ч 50 мин	0,83	Повреждение КЛ 6 кВ РП 112 пр.125 - РП 12 пр.125 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
2	Внеплановое отключение пр. 607 РП 15 по 6 кВ	10.01.2013	0 ч 45 мин	0,75	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 320 Т 2 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
3	Внеплановое отключение пр. 658 ПС "Редуктор" 110/6 кВ	11.01.2013	2 ч 0 мин	2	Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 пр.134 - ТП 291 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
4	Внеплановое отключение пр. 601 РП 14 по 6 кВ	18.01.2013	1 ч 45 мин	1,75	Повреждение КЛ 6 кВ РП 14 пр.601 - ПС "Спутник" пр.601	Проведение текущего ремонта КЛЭП
5	Внеплановое отключение пр.93 РП 9 по 6 кВ	18.01.2013	3 ч 0 мин	3	Повреждение КЛ 6 кВ РП 9 пр.93 - ТП 257 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
6	Внеплановое отключение пр.247 РП 24 по 6 кВ	19.01.2013	1 ч 0 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 338 - ТП 155А (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
7	Внеплановое отключение пр.653 РП 20 по 6 кВ	19.01.2013	1 ч 0 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 пр.209 - РП 1 пр.9 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
8	Внеплановое отключение пр.650 ПС "Сопород" 110/6 кВ	23.01.2013	0 ч 50 мин	0,83	Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 пр.650 - ПС "Сопород"	Проведение текущего ремонта КЛЭП
9	Внеплановое отключение пр. 2 ТП 490 по 0,4 кВ	13.01.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение внутридомовых эл. сетей 0,4 кВ (ООО "Солдом")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
10	Внеплановое отключение пр. 1 ТП 490 по 0,4 кВ	17.01.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение внутридомовых эл. сетей 0,4 кВ (ООО "Солдом")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
Всего за месяц						
				12,16		
февраль						
1	Внеплановое отключение пр. 2 ТП 491 по 0,4 кВ	01.02.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение внутридомовых эл. сетей 0,4 кВ (ООО "Солдом")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
2	Внеплановое отключение пр. 1 ТП 491 по 0,4 кВ	02.02.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение внутридомовых эл. сетей 0,4 кВ (ООО "Солдом")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
3	Внеплановое отключение пр. 633 ПС Сопород 110/6 кВ	02.02.2013	0 ч 50 мин	0,83	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.633 - РП 19	Проведение текущего ремонта КЛЭП
4	Внеплановое отключение пр.251 РП 25 по 6 кВ	12.02.2013	1 ч 30 мин	1,5	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 373 - ТП 374 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
5	Внеплановое отключение пр.609 РП 112 по 6 кВ	25.02.2013	1 ч 10 мин	1,16	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 307 - ТП 308 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
6	Внеплановое отключение пр. 2 ТП 338 по 0,4 кВ	26.02.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение ВРУ-0,4 кВ ж/дома (ООО "Наш Дом")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
Всего за месяц						
				4,99		
март						
1	Внеплановое отключение пр. 0751 РП 51 по 6 кВ	05.03.2013	1 ч 40 мин	1,66	Отгорела шина от ЩН-2 д.д. ВН Т2по 6 кВ	Проведение текущего ремонта КЛЭП
2	Внеплановое отключение пр. 152 РП 15 по 6 кВ	07.03.2013	1 ч 40 мин	1,66	Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 пр.152 - ТП 292 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
3	Внеплановое отключение пр. 5015 РП 5 по 6 кВ	11.03.2013	1 ч 30 мин	1,5	Повреждение КЛ 6 кВ РП 5 пр.5015 - ТП 173А (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
4	Внеплановое отключение пр. 658 РП 13 по 6 кВ	16.03.2013	4 ч 20 мин	4,33	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 12 - ТП 181 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
5	Внеплановое отключение пр. 614 ПС Сопород 110/6 кВ	20.03.2013	0 ч 40 мин	0,66	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.614 - РП 13	Проведение текущего ремонта КЛЭП
6	Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ	22.03.2013	4 ч 30 мин	4,5	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.658 - РП 13	Проведение текущего ремонта КЛЭП
7	Внеплановое отключение пр. 1551 РП 51 по 6 кВ	22.03.2013	1 ч 20 мин	1,33	Повреждение КЛ 6 кВ РП 51 пр.1551 - ТП 520 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
Всего за месяц						
				15,64		
апрель						
1	Внеплановое отключение пр. 645 ПС Сопород 110/6 кВ	02.04.2013	1 ч 40 мин	1,66	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.645 - РП 24	Проведение текущего ремонта КЛЭП
2	Внеплановое отключение пр. 643 ПС Сопород 110/6 кВ	02.04.2013	2 ч 0 мин	2	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.643 - РП 25	Проведение текущего ремонта КЛЭП
3	Внеплановое отключение пр. 620 ПС Сопород 110/6 кВ	07.04.2013	1 ч 10 мин	1,16	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.620 - РП 18	Проведение текущего ремонта КЛЭП
4	Внеплановое отключение пр. 198 РП 19 по 6 кВ	07.04.2013	1 ч 10 мин	1,16	Повреждение КЛ 6 кВ РП 19 пр.198 - РП 24 пр.245 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
5	Внеплановое отключение пр. 632 ПС Редуктор 110/6 кВ	08.04.2013	1 ч 00 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Редуктор пр.632 - РП 14	Проведение текущего ремонта КЛЭП
6	Внеплановое отключение пр. 19 РП 20 по 6 кВ	11.04.2013	1 ч 00 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 113 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
7	Внеплановое отключение пр. 11 РП 2 по 6 кВ	11.04.2013	0 ч 45 мин	0,75	Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 пр.11 - д.д. ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
8	Внеплановое отключение пр. 650 ПС "Сопород" 110/6 кВ	15.04.2013	0 ч 15 мин	0,25	Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 пр.650 - ПС "Сопород"	Проведение текущего ремонта КЛЭП
9	Внеплановое отключение пр. 67 РП 8 по 6 кВ	15.04.2013	2 ч 00 мин	2	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 274 - ТП 296 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
10	Внеплановое отключение пр. 602 ПС Спутник 110/6 кВ	17.04.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.602 - РП 27	Проведение текущего ремонта КЛЭП
11	Внеплановое отключение пр. 659 ПС Редуктор 110/6 кВ	18.04.2013	2 ч 00 мин	2	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 401 - ТП 357 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
12	Внеплановое отключение пр. 62 РП 8 по 6 кВ	18.04.2013	1 ч 50 мин	1,83	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 85 - ТП 85А (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
13	Внеплановое отключение пр. 235 РП 25 по 6 кВ	19.04.2013	0 ч 20 мин	0,33	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 129 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
14	Внеплановое отключение пр. 622 ПС Спутник 110/6 кВ	20.04.2013	0 ч 20 мин	0,33	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр.622 - РП 30	Проведение текущего ремонта КЛЭП
15	Внеплановое отключение пр. 234 РП 25 по 6 кВ	20.04.2013	0 ч 30 мин	0,5	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 375 - ТП 376 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП
16	Внеплановое отключение пр.601 ПС "Сопород" 110/6 кВ	21.04.2013	2 ч 00 мин	2	Повреждение КЛ 6 кВ РП 14 - пр.601 - ПС "Сопород"	Проведение текущего ремонта КЛЭП
17	Внеплановое отключение пр.633 ПС "Сопород" 110/6 кВ	27.04.2013	1 ч 00 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Сопород пр.633 - РП "ВВМ" (Стор.организация)	Проведение текущего ремонта КЛЭП
Всего за месяц						
				19,47		

				<i>ноябрь</i>				
1	Внеплановое откл. пр. 658, 625, 607, 642 ПС Редуктор 110/6 кВ	06.11.2013	1 ч 00 мин	1	Отключение ПС Редуктор 110/6 кВ по стороне 110 кВ	Проведение системных мероприятий в ЦЭС		
2	Внеплановое отключение пр. 611 ПС "Волгозабор" 110/6 кВ	11.11.2013	2 ч 20 мин	2,33	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Волгозабор пр. 611 - РП 8	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
3	Внеплановое отключение пр. 260 РП 26 по 6 кВ	20.11.2013	1 ч 40 мин	1,66	Повреждение КЛ 6 кВ РП 26 - РП 25 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
				Всего за месяц		4,99		
				<i>декабрь</i>				
1	Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ	13.12.2013	1 ч 10 мин	1,16	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 12-ТП 181 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
2	Внеплановое отключение пр. 622 ПС "Спутник" 110/6 кВ	23.12.2013	1 ч 00 мин	1	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник пр. 622 - РП 30	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
3	Внеплановое отключение пр. 622 РП 22 по 6 кВ	24.12.2013	1 ч 15 мин	1,25	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 170-пр.227 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
4	Внеплановое отключение пр. 509 РП 5 по 6 кВ	23.12.2013	1 ч 40 мин	1,66	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 91-ТП 94 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП		
				Всего за месяц		5,07		

1. В течение 2013 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

Исполнительный директор ООО "Электросети" М.А. Кузнецов

