

Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ООО "Электросети" за 2015 год

№ п/п	Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ	Данные по отключению			Дата и время восстановления потребления	Дата и № записи в журнале учёта отключений ЛЭП	Причина отключения	Мероприятия по устранению	№ записи в журнале учёта повреждённых КЛ дата и время восстановления КЛ (устранения технологического нарушения)
		дата время	продолжительность часы, мин	часы					
<i>январь</i>									
1	Внеплановое отключение пр.12209 ЦРП 12	00.10.2015.01.16	1 ч 00 мин	1	01.10.2015.01.16	1000 2015.01.16	Повреждение КЛ 6 кВ РП-51 - ЦРП 12 (ООО "ВВЭК")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	998 14.00, 2015.01.17
2	Внеплановое отключение пр.622 ПС Спутник 110/6 кВ	10.00.2015.01.26	2ч 15 мин	2,25	12.15.2015.01.26	1001 2015.01.26	Отключение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник 110/6 кВ	Проведение текущего ремонта КЛЭП	999 14.00, 2015.01.30
	Всего за месяц			3,25					
<i>февраль</i>									
1	Плановое отключение пр.624 ПС Спутник 110/6кВ	00.00.2015.02.01	0ч 5мин	0,1	00.05.2015.02.01	1 2015.02.01	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение планового ремонта КЛЭП	1 10.00, 2015.02.19
2	Плановое отключение пр.256 ЦРП 2	00.00.2015.02.02	0ч 5мин	0,1	00.05.2015.02.02	2 2015.02.02	Плановое отключение КЛ 6 кВ ЦРП 2 - РП 13	Проведение текущего ремонта РЗА	2 10.00, 2015.02.02
3	Плановое отключение пр.609 ПС Спутник 110/6кВ	00.00.2015.02.02	0ч 5мин	0,1	00.05.2015.02.02	3 2015.02.02	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение планового ремонта КЛЭП	3 10.00, 2015.02.07
4	Внеплановое отключение пр.10 РП 1106 - РП-5	00.35.2015.02.10	0ч 30 мин	0,5	01.05.2015.02.10	4 2015.02.10	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 503 - ТП 13 (ЗАО "ПКТ")		
5	Плановое отключение пр.602 ПС Спутник 110/6кВ	00.00.2015.02.24	0ч 5мин	0,1	00.05.2015.02.24	9 2015.02.24	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение планового ремонта КЛЭП	3/1 10.00, 2015.02.25
	Всего за месяц			0,90					
<i>март</i>									
1	Внеплановое отключение пр.134 РП 13	17.50.2015.03.09	0ч 30мин	0,5	18.20.2015.03.09	10 2015.03.09	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 291 - ТП 289 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
2	Внеплановое отключение пр.616 ПС Соцгород 110/6 кВ	09.40.2015.03.11	1ч 20мин	1,3	11.00.2015.03.11	11 2015.03.11	Повреждение КЛ 6 кВ РП-12 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	8 11.00, 2015.03.11
3	Внеплановое отключение пр.636 ПС Соцгород 110/6 кВ	16.50.2015.03.15	2ч 00мин	2,00	18.50.2015.03.15	13 2015.03.15	Повреждение КЛ 6 кВ РП-20 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	7 16.00, 2015.03.26
4	Внеплановое отключение пр.642 РП 24	17.00.2015.03.18	3ч 10мин	3,1	20.00.2015.03.18	14 2015.03.18	Повреждение КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 388 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр.615 РП 10	17.00.2015.03.18	1ч 00мин	1	18.00.2015.03.18	15 2015.03.18	Повреждение КЛ 6 кВ ТП254 - ТП 261 (ЗАО "Метиз")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
6	Плановое отключение пр.606 ПС Водозабор 110/6 кВ	00.00.2015.03.22	0ч 5мин	0,1	00.05.2015.03.22	15 2015.03.22	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП 10 - ПС Водозабор	Проведение планового ремонта КЛЭП	9 17.00, 2015.03.26
7	Внеплановое отключение пр.650 РП 4	17.00.2015.03.26	1ч 00мин	1	18.00.2015.03.26	18 2015.03.26	Повреждение КЛ 6 кВ РП-4 - ТП 108 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
8	Внеплановое отключение пр.634 РП 1	16.30.2015.03.26	0ч 15мин	0,25	16.45.2015.03.26	19 2015.03.26	Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 - РП 1 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Всего за месяц			9,25					
<i>апрель</i>									
1	Внеплановое отключение пр.642 РП 15	12.05.2015.04.08	3 ч 15 мин	3,25	15.20.2015.04.08	22 2015.04.08	Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 пр.151 -ООО "НМЗ №1"	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
2	Внеплановое отключение пр.134 РП 13	12.05.2015.04.08	1ч 05 мин	1,08	13.10.2015.04.08	21 2015.04.08	Повреждение КЛ 6 кВ РП 12 пр.128 - ТП 1122 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр.227 РП 22	17.00.2015.04.11	1ч 10 мин	1,16	18.10.2015.04.11	23 2015.04.11	Схлест проводов ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ")	Проведение устранения схлеста ВЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр.609 ПС Соцгород 110/6 кВ	23.30.2015.04.15	0ч 50 мин	0,83	00.20.2015.04.14	25 2015.04.13	Повреждение КЛ 6 кВ РП-112 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	10 16.00, 2015.04.28
5	Внеплановое отключение пр.607 РП 9	00.05.2015.04.14	1ч 00мин	1	01.05.2015.04.14	26 2015.04.14	Повреждение КЛ 6 кВ РП 9 пр.128 - ТП 257 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
6	Внеплановое отключение пр.103 РП 10	14.45.2015.04.15	0ч 45 мин	0,75	15.30.2015.04.15	27 2015.04.15	Повреждение КЛ 6 кВ РП 10 пр.103 - РП 8 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
7	Внеплановое отключение пр.227 РП 22	10.30.2015.04.15	0ч 50 мин	0,83	11.20.2015.04.15	28 2015.04.15	Схлест проводов ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ")	Проведение устранения схлеста ВЛЭП	
8	Внеплановое отключение пр.227 РП 22	12.05.2015.04.15	1ч 30 мин	1,5	16.35.2015.04.15	29 2015.04.15	Схлест проводов ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ")	Проведение устранения схлеста ВЛЭП	
9	Внеплановое отключение пр.659 ПС Редуктор	15.55.2015.04.15	1ч 45 мин	1,75	17.40.2015.04.15	30 2015.04.15	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 109 - ТП 215 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
10	Внеплановое отключение пр.25 РП 4	15.55.2015.04.15	0ч 20 мин	0,33	16.15.2015.04.15	31 2015.04.15	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 122 - ТП 82 (ЗАО "ПКТ")	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
11	Плановое отключение пр.643 ПС Соцгород 110/6 кВ	23.31.2015.04.26	0ч 7 мин	0,1	23.38.2015.04.26	33 2015.04.26	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-22 - ПС Соцгород	Проведение планового ремонта КЛЭП	12 16.00, 2015.07.03
12	Плановое отключение пр.1010 ПС Доскино 110/10 кВ	15.55.2015.04.29	0	0	без откл абонентов	32 2015.04.29	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-17 - ПС Доскино	Проведение текущего ремонта КЛЭП	11 16.00, 2015.04.30
	Всего за месяц			12,58					
<i>май</i>									
1	Плановое отключение пр.635 ПС Соцгород	20.55.2015.05.13	0	0	без откл абонентов	34 2015.05.13	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-20 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
2	Внеплановое отключение пр.627 ПС Соцгород	03.40.2015.05.13	0ч 40 мин	0,66	04.20.2015.05.13	34 2015.05.13	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 112 - РП 200 (Детский дом)	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр.609 ПС Соцгород	12.10.2015.05.14	0ч 50 мин	0,83	13.00.2015.05.14	35 2015.05.14	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 112 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр.624 ПС Соцгород	09.55.2015.05.14	3ч 25 мин	3,4	14.20.2015.05.14	34 2015.05.13	Повреждение 2-х КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 388 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр.15 УКР ГАЗ	10.05.2015.05.17	0ч 15 мин	0,25	10.20.2015.05.17	38 2015.05.17	Повреждение в сетях ООО "Заводские сети"	Проведение текущего ремонта сетей	

6	Внеплановое отключение пр. 650 ПС Соцгород	16, 55, 2015.05.20	1 час	1	17, 55, 2015.05.20	39	2015.05.20	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 122 - ТП 82 (ЗАО "ПКТ")	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
7	Внеплановое отключение пр. 111, 112, 147, 10, 15 ЦРП ГАЗ	00, 45, 2015.05.25	2 час 50 мин	2,83	02, 35, 2015.05.25	40	2015.05.25	Повреждение в сетях ООО "Заводские сети"	Проведение текущего ремонта сетей	
	Всего за месяц			8,97						
июнь										
1	Плановое отключение пр. 632 ПС Соцгород	12, 12, 2015.06.01	0	0	без откл абонентов	45	2015.06.01	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-14 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
2	Плановое отключение пр. 256 ЦРП 2	12, 15, 2015.06.01	0	0	без откл абонентов	46	2015.06.01	Плановое отключение пр. 256 ЦРП 2	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
3	Внеплановое отключение пр. 659 ПС Редуктор	00, 10, 2015.06.02	2 ч 42 мин	2,7	02, 52, 2015.06.02	47	2015.06.02	Повреждение КЛ 6 кВ на ТП 400 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр. 11 РП 2	00, 25, 2015.06.02	18 ч 45 мин	18,75	19, 10, 2015.06.02	48	2015.06.02	Повреждение ВЛ 6 кВ (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта ВЛЭП	
5	Плановое отключение пр. 642 ПС Редуктор	11, 00, 2015.06.03	0	0	без откл абонентов	50	2015.06.03	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-15 - ПС Редуктор	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
6	Плановое отключение пр. 643 ПС Соцгород	08, 25, 2015.06.03	0	0	без откл абонентов	51	2015.06.03	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-25 - ПС Соцгород	Переврезка КЛ. Регул. меропр.	
7	Плановое отключение пр. 607 ПС Редуктор	09, 20, 2015.06.03	0	0	без откл абонентов	50	2015.06.03	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-15 - ПС Редуктор	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
8	Внеплановое отключение пр. 652 РП 5	00, 02, 2015.06.05	0 ч 3 мин	0,05	00, 05, 2015.06.05	55	2015.06.05	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 18 - ТП 176 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
9	Внеплановое отключение пр. 602 ПС Соцгород	03, 19, 2015.06.05	1 ч 12 мин	1,2	04, 07, 2015.06.05	56	2015.06.05	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 144 - ТП 143 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
10	Плановое отключение пр. 627 ПС Соцгород	01, 00, 2015.06.08	0	0	без откл абонентов	57	2015.06.08	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-14 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
11	Плановое отключение пр. 147 ЦРП ГАЗ	07, 45, 2015.06.08	0	0	без откл абонентов	58	2015.06.08	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-7 - ЦРП 1 ГАЗ	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
12	Плановое отключение пр. 601 ПС Соцгород	00, 05, 2015.06.09	0	0	без откл абонентов	59	2015.06.09	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-14 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
13	Плановое отключение пр. 609 ПС Соцгород	00, 10, 2015.06.16	0	0	без откл абонентов	60	2015.06.16	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-112 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
14	Плановое отключение пр. 616 ПС Соцгород	00, 06, 2015.06.21	0	0	без откл абонентов	61	2015.06.21	Плановое отключение КЛ 6 кВ РП-112 - ПС Соцгород	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
15	Внеплановое отключение пр. 24 РП 4	06, 15, 2015.06.24	1 ч 00 мин	1	07, 15, 2015.06.24	62	2015.06.24	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 82 - ТП 122 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
16	Внеплановое отключение пр. 609 РП 112	00, 55, 2015.06.26	0 ч 40 мин	0,66	01, 35, 2015.06.26	63	2015.06.26	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 307 - ТП 308 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
17	Внеплановое отключение пр. 616 ПС Соцгород 110/6 кВ	00, 55, 2015.06.26	0 ч 40 мин	0,66	01, 35, 2015.06.26	64	2015.06.26	Повреждение КЛ 6 кВ РП-112 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	15, 00, 2015.07.24
18	Внеплановое отключение пр. 643 ПС Соцгород 110/6 кВ	23, 45, 2015.06.27	0 ч 25 мин	0,6	00, 10, 2015.06.27	65	2015.06.27	Повреждение КЛ 6 кВ РП-22 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	15, 00, 2015.07.03
	Всего за месяц			25,62						
июль										
1	Внеплановое отключение пр. 627 ПС Соцгород 110/6 кВ	18, 45, 2015.06.02	0 ч 30 мин	0,5	19, 15, 2015.06.02	71	2015.07.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 112- РП 2 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	00, 00, 2015.07.03
2	Внеплановое отключение пр. 252 РП 25	21, 00, 2015.07.03	3 ч 45 мин	3,75	00, 45, 2015.07.03	72	2015.07.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 374- ТП 372 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр. 10 РП 2	13, 45, 2015.07.05	1 ч 20 мин	1,33	15, 05, 2015.07.05	74	2015.07.05	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 112- РП 2 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр. 621 ПС Соцгород 110/6 кВ	15, 10, 2015.07.05	0	0	без откл абонентов	75	2015.07.05	Повреждение КЛ 6 кВ РП- 18 - ПС Соцгород Повреждение КЛ 6 кВ РП- 21 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП Проведение текущего ремонта КЛЭП	50 16, 00, 2015.08.06 17, 00, 2015.08.04
6	Плановое отключение пр. 623 ПС Соцгород	00, 15, 2015.07.06	0 ч 05 мин	0,08	00, 20, 2015.07.06	76	2015.07.06	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 357- РП 4 пр.1 (ЗАО "ПКТ")	Проверка релейной защиты, регул. меропр.	
7	Внеплановое отключение пр. 147 РП 7	09, 25, 2015.07.13	1 ч 05 мин	1,08	10, 30, 2015.07.13	77	2015.07.13	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 225 - ТП 243 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
8	Внеплановое отключение пр. 649 ПС Соцгород 110/6 кВ	23, 15, 2015.07.13	0	0	без откл абонентов	78	2015.07.13	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Соцгород пр.649 - ТП 127	Проведение текущего ремонта КЛЭП	52 16, 00, 2015.07.23
9	Внеплановое отключение пр. 642 РП 15	05, 45, 2015.07.19	1 ч 05 мин	1,08	06, 50, 2015.07.19	79	2015.07.19	Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 пр.151 -ООО "НМЗ №1"	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
10	Внеплановое отключение пр. 210 РП 20	05, 00, 2015.07.31	1 ч 10 мин	1,16	06, 10, 2015.07.31	81	2015.07.31	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 785- ТП 511 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
11	Внеплановое отключение пр. 144 РП 14	06, 30, 2015.07.31	1 ч 10 мин	1,16	07, 40, 2015.07.31	82	2015.07.31	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 66- РП 14 пр.144 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
12	Внеплановое отключение пр. 141 РП 14	08, 00, 2015.07.31	2 ч 20 мин	2,33	10, 20, 2015.07.31	83	2015.07.31	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 66- ТП 63 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
13	Внеплановое отключение пр. 17 РП 2	08, 00, 2015.07.31	1 ч 40 мин	1,66	09, 40, 2015.07.31	84	2015.07.31	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 164- РП 2 пр.17 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
14	Внеплановое отключение пр. 29 и Т1 РП 4	08, 00, 2015.07.31	3 ч 15 мин	3,25	11, 15, 2015.07.31	85	2015.07.31	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 357- РП 4 и ТП 357- РП 4 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Всего за месяц			17,38						
август										
1	Плановое отключение пр. 616 ПС Водозабор 110/6 кВ	00, 10, 2015.08.06	0 ч 30 мин	0,5	00, 40, 2015.08.06	86	2015.08.06	Ремонт оборудования на ПС Водозабор		
2	Плановое отключение пр. 605 ПС Водозабор 110/6 кВ	00, 40, 2015.08.07	0 ч 25 мин	0,42	01, 05, 2015.08.07	87	2015.08.07	Ремонт оборудования на ПС Водозабор		
3	Внеплановое отключение пр. 67 РП 8	01, 10, 2015.08.15	3 ч 20 мин	3,33	04, 30, 2015.08.15	88	2015.08.15	Повреждение КЛ 6 кВ 275 - ТП 276 - ТП 315 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр. 660 РП 28	22, 10, 2015.08.14	3 ч 05 мин	3,08	02, 15, 2015.08.15	89	2015.08.15	Ремонт оборудования на РП 28 (ЗАО "ПКТ")		
5	Внеплановое отключение пр. 645 РП 24	13, 00, 2015.08.16	0 ч 20 мин	0,3	13, 20, 2015.08.16	90	2015.08.16	Повреждение КЛ КЛ 6 кВ РП-24 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	54 16, 00, 2015.08.28
6	Внеплановое отключение пр. 607 ПС Редуктор	00, 45, 2015.08.19	2 ч 25 мин	2,25	02, 00, 2015.08.19	91	2015.08.19	Перегрузка в сети 6 кВ	Перераспределение нагрузки	

7	Внеплановое отключение пр. 158 РП 15 по 6 кВ	00, 30, 2015.08.20	0ч 15 мин	0,25	00, 45, 2015.08.20	92 2015.08.20	Неселективное действие релейной защиты	Проведение текущего ремонта релейной защиты	
8	Внеплановое отключение пр. 251 РП 25 по 6 кВ	16, 30, 2015.08.21	0ч 45 мин	0,75	17, 05, 2015.08.21	93 2015.08.21	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 565 - ТП 374 (бесхозяйная КЛ)	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
10	Внеплановое отключение пр. 15 РП 2 по 6 кВ	10, 30, 2015.08.24	0ч 30 мин	0,5	11, 00, 2015.08.24	95 2015.08.24	Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 пр.15- ТП НЭТ (Нижегородэлектротранс)	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Внеплановое отключение пр. 636, 210 РП 20 по 6 кВ	03, 35, 2015.08.31	1ч 00 мин	1	04, 35, 2015.08.31	96 2015.08.31	Повреждение КЛ 6 кВ РП 6 пр.50 - ТП 186 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
11	Внеплановое отключение пр. 620 ПС Соцгород 110/6 кВ	03, 20, 2015.08.31	1ч 30 мин	1,5	04, 50, 2015.08.31	97 2015.08.31	Повреждение КЛ КЛ 6 кВ РП-18 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	55 16, 00, 2015.09.18
	Всего за месяц			13,88					
	<i>сентябрь</i>								
1	Внеплановое отключение пр.615, 103 РП 10	14, 25, 2015.09.04	0ч 40 мин	0,66	15, 05, 2015.09.04	98 2015.09.04	Повреждение КЛ 6 кВ РП 10- РП 8 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
2	Внеплановое отключение пр. 172 РП 17 по 10 кВ	15, 00, 2015.09.09	0ч 40 мин	0,66	15, 40, 2015.09.09	99 2015.09.09	Повреждение КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 2/2 (АО "МАНН")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр. 176 РП 17 по 10 кВ	09, 50, 2015.09.18	0	0	кабель резервный	100 2015.09.18	Повреждение КЛ 6 кВ РП 17 пр.176 - ТП котельная (ГСПХ "Доскино")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Внеплановое отключение пр. 606, 106 РП 10 по 6 кВ	10, 45, 2015.09.25	0ч 45 мин	0,75	11, 30, 2015.09.25	101 2015.09.25	Повреждение КЛ 6 кВ РП 10- РП 8 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр. 614, 1316 РП 13 по 6 кВ	14, 40, 2015.09.30	1 ч	1.0	15, 40, 2015.09.30	102 2015.09.25	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 19В - ТП 19А (ЗАО "Инватех")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Всего за месяц			2,07					
	<i>октябрь</i>								
1	Внеплановое отключение пр. 5013 РП 5 по 6 кВ	00, 00, 2015.10.03	0ч 13 мин	0,2	00, 13, 2015.10.03	103 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ РП5 пр.5013-11 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
2	Внеплановое отключение пр. 49 РП 6 по 6 кВ	00, 00, 2015.10.03	0ч 30 мин	0,5	00, 30, 2015.10.03	104 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 267-ТП172 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр.256 ЦРП ООО "ЗС" 6 кВ	00, 18, 2015.10.03	0ч 42 мин	0,7	01, 00, 2015.10.03	105 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 284А - ТП283 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение пр. 241 РП 24 по 6 кВ	12, 11, 2015.10.03	1 ч	1	13, 11, 2015.10.03	106 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 363 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр. 11 РП 2 по 6 кВ	10, 00, 2015.10.03	2ч 30мин	2,5	12, 30, 2015.10.03	107 2015.10.03	Повреждение на ВЛ 6 кВ ЗАО "ПКТ"	Устранение повреждение на ВЛ	
7	Внеплановое отключение пр.255 РП 25 по 6 кВ	11, 30, 2015.10.03	3ч	3	14, 30, 2015.10.03	109 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 123-ТП 376 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
9	Внеплановое отключение пр. 256 и 1313 РП 13 по 6 кВ	00, 20, 2015.10.03	0ч 45мин	0,75	01, 05, 2015.10.03	111 2015.10.03	Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 пр.1313-ТП284 (ЗАО "ПКТ")		
10	Внеплановое отключение пр. 153 РП 15 по 6 кВ	13, 55, 2015.10.09	0ч 40мин	0,66	14, 35, 2015.10.09	112 2015.10.09	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 292 - ТП 330 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
11	Внеплановое отключение пр. 125 РП 112 по 6 кВ	12, 20, 2015.10.11	0ч 30 мин	0,5	12, 50, 2015.10.11	113 2015.10.11	Повреждение КЛ 6 кВ РП 112 пр.125 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
12	Внеплановое отключение пр. 128 РП 112 по 6 кВ	12, 20, 2015.10.11	1ч 45мин	1,75	16, 05, 2015.10.11	114 2015.10.11	Повреждение КЛ 6 кВ РП 112 пр.128 - ТП 1122 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
13	Внеплановое отключение пр. 622 ПС Спутник 110/6 кВ	12, 20, 2015.10.11	1ч	1	00, 55, 2015.10.12	115 2015.10.12	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение текущего ремонта КЛЭП	56 16, 00, 2015.10.26
14	Внеплановое отключение пр. 105 РП 10 по 6 кВ	11, 00, 2015.10.13	1ч 40мин	1,66	11, 00, 2015.10.13	116 2015.10.13	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 254 - ТП 261 (ЗАО "Метиз")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
15	Внеплановое отключение пр. 624 ПС Спутник 110/6 кВ	22, 00, 2015.10.13	1ч 30мин	1,5	23, 30, 2015.10.13	117 2015.10.13	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение текущего ремонта КЛЭП	57 17, 00, 2015.11.28
16	Внеплановое отключение пр. 619 ПС Спутник 110/6 кВ	21, 00, 2015.10.16	0ч 30 мин	0,5	21, 30, 2015.10.16	118 2015.10.16	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение текущего ремонта КЛЭП	58 15, 00, 2015.10.23
18	Внеплановое отключение пр. 609 ПС Спутник 110/6 кВ	16, 30, 2015.10.25	3ч	3	19, 30, 2015.10.25	120 2015.10.25	Повреждение КЛ 6 кВ РП-30 - ПС Спутник	Проведение текущего ремонта КЛЭП	58 16, 00, 2015.10.28
19	Внеплановое отключение пр. 122 РП 12 по 6 кВ	02, 20, 2015.10.26	2ч 15мин	2,25	04, 35, 2015.10.26	121 2015.10.26	Повреждение на ВЛ 6 кВ ЗАО "ПКТ"	Устранение повреждение на ВЛ	
20	Внеплановое отключение пр. 50 РП 6 по 6 кВ	05, 15, 2015.10.26	0ч 45мин	0,75	06, 00, 2015.10.26	122 2015.10.26	Повреждение на ВЛ 6 кВ ЗАО "ПКТ"	Устранение повреждение на ВЛ	
23	Внеплановое отключение пр. 642 ПС Редуктор	13, 30, 2015.10.28	2ч 15мин	2,25	15, 45, 2015.10.28	125 2015.10.28	Повреждение КЛ 6 кВ РП-15 - ПС Редуктор	Проведение текущего ремонта КЛЭП	60 16, 00, 2015.10.29
24	Внеплановое отключение пр. 621 ПС Соцгород 110/6 кВ	13, 00, 2015.10.31	0ч 50мин	0,83	13, 50, 2015.10.31	126 2015.10.28	Повреждение КЛ 6 кВ РП-21 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	61 16, 00, 2015.11.15
25	Внеплановое отключение пр. 172 РП 17 по 10 кВ	09, 45, 2015.10.31	1ч 05мин	1,1	20, 50, 2015.10.31	127 2015.10.31	Повреждение КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 2/2 (АО "МАНН")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Всего за месяц			26,40					
	<i>ноябрь</i>								
	Внеплановое отключение пр.172 РП 17 по 6 кВ	14, 45, 2015.11.10	АВР	0	14, 45, 2015.11.10	129 2015.11.10	Повреждение КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 2/2 (АО "МАНН")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
1	Внеплановое отключение пр. 635 ПС Соцгород 110/6 кВ	11, 45, 2015.11.12	1ч 20мин	1,33	13, 05, 2015.11.12	130 2015.11.12	Повреждение КЛ 6 кВ РП-20 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	63 16, 00, 2015.11.24
2	Внеплановое отключение пр.242 РП 24 по 6 кВ	11, 45, 2015.11.12	3ч 15мин	3,25	15, 00, 2015.11.10	131 2015.11.12	Повреждение КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 2/2 (АО "МАНН")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр. 126 РП 12 по 6 кВ	09, 00, 2015.11.16	0ч 30 мин	0,5	09, 30, 2015.11.16	132 2015.11.16	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 12 - ТП 311 (ООО "Русский капитал")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр. 607 РП 9 по 6 кВ	02, 00, 2015.11.18	0ч 55мин	0,9	02, 55, 2015.11.18	134 2015.11.18	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 118 - ТП 121 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
6	Внеплановое отключение пр.618 ПС "Соцгород" 110/6 кВ	02, 10, 2015.11.18	2ч 25мин	2,4	04, 35, 2015.11.18	135 2015.11.18	Повреждение КЛ 6 кВ РП 21 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	62 16, 00, 2015.11.26
	Внеплановое отключение пр. 1316 РП 13 по 6 кВ	04, 15, 2015.11.18	1ч 45мин	1,75	06, 00, 2015.11.18	136 2015.11.18	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 19А - ТП 19В (ЗАО "Инватех")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Внеплановое отключение пр. 21 РП 4 по 6 кВ	04, 45, 2015.11.18	0ч 30мин	0,5	05, 15, 2015.11.18	137 2015.11.18	Повреждение 4-х КЛ 6 кВ ЗАО "ПКТ"	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Внеплановое отключение пр. 152 РП 15 по 6 кВ	16, 15, 2015.11.20	0ч 50мин	0,83	17, 05, 2015.11.20	138 2015.11.18	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 367 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	

	Внеплановое отключение пр.659 ПС "Редуктор" 110/6 кВ	15, 50, 2015 11 20	0ч 30мин	0,5	16, 20, 2015 11 20	139 2015 11 20	Несекундное действие релейной защиты на ПС "Редуктор"	Проверка релейной защиты, регул. меропр	
	Внеплановое отключение пр. 1218 РП 112 по 6 кВ	00, 50, 2015 11 26	2ч	2	02, 50, 2015 11 26	140 2015 11 20	Несекундное действие релейной защиты в РП 112	Проверка релейной защиты, регул. меропр	
	Внеплановое отключение пр. 143 РП 14 по 6 кВ	03, 40, 2015 11 30	2ч 20мин	2,3	06, 00, 2015 11 30	141 2015 11 30	Несекундное действие релейной защиты в РП 4	Проверка релейной защиты, регул. меропр	
	Внеплановое отключение пр.504 РП 5 по 6 кВ	07, 30, 2015 11 30	2ч 15мин	2,25	09, 45, 2015 11 30	142 2015 11 30	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 176 - ТП 18 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
	Внеплановое отключение пр. 620 ПС Соцгород 110/6 кВ	08, 45, 2015 11 30	1ч 20мин	1,33	08, 45, 2015 11 30	143 2015 11 30	Повреждение КЛ 6 кВ РП-18 - ПС Соцгород	Проведение текущего ремонта КЛЭП	64 16, 00, 2015 11 07
7	Всего за месяц			19,84					
	<i>декабрь</i>								
1	Внеплановое отключение пр. 103 РП 10 по 6 кВ	18, 10, 2015 12 02	1ч 20мин	1,33	19, 30, 2015 12 02	144 2015 12 02	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 85-ТП 85а (ЗАО "ПКТ")	Проверка релейной защиты, регул. меропр	
2	Внеплановое отключение пр.65 РП 8 по 6 кВ	18, 10, 2015 12 02	0ч 40 мин	0,66	18, 50, 2015 12 02	145 2015 12 02	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 243-ТП 225 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
3	Внеплановое отключение пр. 107 РП 10 по 6 кВ	20, 20, 2015 12 02	0ч 40 мин	0,66	21, 00, 2015 12 02	146 2015 12 02	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 368-ТП 357 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
4	Внеплановое отключение СШ 4 ПС Соцгород по 6 кВ	18, 40, 2015 12 03	1ч 40мин	1,66	20, 20, 2015 12 03	146-а 2015.12.03	Повреждение на СШ 4 ПС Спутник ЦЭС	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
5	Внеплановое отключение пр. 203 РП 20 по 6 кВ	00, 30, 2015 12 03	1 ч	1	01, 30, 2015 12 03	147 2015 12 03	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 256-ТП 262 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
7	Внеплановое отключение пр. 204 РП 20 по 6 кВ	10, 35, 2015 12 07	0ч 40 мин	0,66	11, 15, 2015 12 07	149 2015 12 07	Повреждение КЛ 6 кВ РП-20 - ТП ООО "ПКТ"	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
9	Внеплановое отключение пр. 210 РП 20 по 6 кВ	01, 40, 2015 12 09	1 ч 20мин	1	03, 00, 2015 12 09	151 2015 12 09	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 35-ТП 34 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
10	Внеплановое отключение пр.659 ПС "Редуктор" 110/6 кВ	16, 00, 2015 12 09	1ч 30мин	1,5	17, 30, 2015 12 09	152 2015 12 09	Повреждение на ВЛ 6 кВ ЗАО "ПКТ"	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
11	Внеплановое отключение пр. 107 РП 10 по 6 кВ	07, 00, 2015 12 14	0ч 11мин	0,18	07, 11, 2015 12 14	153 2015 12 14	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 313-ТП 267 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
12	Внеплановое отключение пр. 252 РП 25 по 6 кВ	20, 00, 2015 12 16	1ч 20мин	1,33	21, 20, 2015 12 16	154 2015 12 16	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 372-ТП 376 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
13	Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник	20, 00, 2015 12 16	резервн кабель	0	резервный кабель	155 2015 12 16	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник РП-30 ф 624 н.Б	Проведение текущего ремонта КЛЭП	65 16, 00, 2015 12 17
15	Внеплановое отключение пр. 204 РП 20 по 6 кВ	22, 45, 2015 12 17	0ч 40 мин	0,66	23, 25, 2015 12 17	157 2015 12 17	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 317-ТП 18а (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
16	Плановое отключение пр.602 ПС Спутник	00, 00, 2015 12 17	0ч 00 мин	0	00, 00, 2015 12 18	158 2015 12 17	Работа ЦЭС на ПС Спутник	Проведение плановых работ ЦЭС	
17	Плановое отключение пр.612 ПС Спутник	00, 00, 2015 12 20	0ч 00 мин	0	00, 00, 2015 12 18	159 2015 12 17	Работа ЦЭС на ПС Спутник	Проведение плановых работ ЦЭС	
18	Плановое отключение пр.11 РП 2	09, 00, 2015 12 20	3ч 00 мин	3	12, 00, 2015 12 20	160 2015 12 20	Искл. отключения линии ООО "ПКТ"	Проведение плановых работ ООО "ПКТ"	
19	Внеплановое отключение пр. 58 РП 7 по 6 кВ	13, 20, 2015 12 20	0ч 40 мин	0,66	14, 00, 2015 12 20	161 2015 12 17	Повреждение КЛ 6 кВ ТП 222-ТП 274 (ЗАО "ПКТ")	Проведение текущего ремонта КЛЭП	
20	Внеплановое отключение пр.624 ПС Спутник	20, 00, 2015 12 16	резервн кабель	0	резервный кабель	155 2015 12 16	Повреждение КЛ 6 кВ ПС Спутник РП-30 ф 624 н.Б	Проведение текущего ремонта КЛЭП	66 16, 00, 2015 01 16
	Всего за месяц			14,30					

1. В течение 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).