

## Сводная информация

За Август месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых **ООО «НПЭК»**.

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Нижегородская область Сеченовский район насосная п. Мурзицы</b>	01.08.19 07:53	01.08.19 09:47	Отключение от действия защит ВВ ЗТП-2034 ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1 По результатам осмотра причина не установлена.	ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод-1 ЗТП-2034	1,5	Произведен обход участка ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1 от ЗТП-2034. В ЗТП-2034 ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1 включен ВВ.
2	<b>Нижегородская область Сеченовский район насосная п. Мурзицы</b>	17.08.19 17:00	17.08.19 21:00	Отключение от действия защит ВВ ЗТП-2034 ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1. Сильные ветровые нагрузки	ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод-1 ЗТП-2034	4	Произведен обход участка ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1 от ЗТП-2034. В ЗТП-2034 ВЛ-1001 ПС Ратово Водовод 1 включен ВВ.

Заместитель директора департамента ремонтов и эксплуатации ООО «Электросети»



Юнусов Д.Э.

Сводная информация

За август месяц 2019 года *о плановых отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Дата и время проведения работ	Дата и время окончания работ	Причина ремонта	Диспетчерское наименование сетевого объекта
1	2	3	4	5	6
1	<b>Нижегородская область, Сеченовский район:</b> с. Рогожка насос №1, насос № 2, насос № 3, ЭХЗ; с. Козловка Водовод №1, №2; с. Мурзицы, насосная, ул. Новая, д.1, 2.	07.08.19 09:00	07.08.19 16:00	Перевод питания.	РП-10 ВЛ-1001 ПС «Ратово» ТП 2001, ТП-2002, ТП-2005, ТП-2034
2	<b>Нижегородская область, Краснобаковский район:</b> р.п. Ветлужский м/р-н Молодежный д. 1, 3, 4, 4а (МКД), арт.скважина, лесопилка, деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов)	07.08.19 08:00	07.08.19 17:00	Расчистка трассы ВЛ в охранной зоне пр. опор № 46-51	ВЛ-1004 ПС «Красные Баки»
3	<b>Нижегородская область, Сеченовский район:</b> с. Козловка, водовод 1, 2.	08.08.19 09:00	08.08.19 16:00	Вырубка порослей.	ВЛ-1001; «Водовод-1», ВЛ-1002 «Водовод -2», село Козловка.
4	<b>Нижегородская область, Краснобаковский район:</b> р.п. Ветлужский м/р-н Молодежный д. 1, 3, 4, 4а (МКД), арт.скважина, лесопилка, деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов)	08.08.19 08:00	08.08.19 17:00	Расчистка трассы ВЛ в охранной зоне пр. опор № 46-51	ВЛ-1004 ПС «Красные Баки»
5	<b>Нижегородская область, Сеченовский район:</b> с. Рогожка, насосная.	09.08.19 09:00	09.08.19 16:00	Вырубка порослей.	ВЛ-1008 КС-24 с. Рогожка
6	<b>Нижегородская область, Сеченово:</b> бассейн (ввод №1, №2) котельная, бойлерная, АЗС, пожарная часть № 146 ул. Филатова д. 27, 33 ул. Филатова (нечетная- левая)	12.08.19 10:00	14.08.19 15:00 (с включением на ночь)	Перекладка кабеля с переносом автомата с 1 СШ на 2 СШ.	ТП-2311

	ул. Филатова (четная-правая)				
7	<b>Нижегородская область, Краснобаковский район:</b> р.п. Ветлужский м/р-н Молодежный д. 1, 3, 4, 4а (МКД), арт.скважина, лесопилка, деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов)	14.08.19 08:00	14.08.19 17:00	Расчистка трассы ВЛ в охранной зоне пр. опор № 51-59	ВЛ-1004 ПС «Красные Баки»
8	<b>Нижегородская область, Краснобаковский район:</b> р.п. Ветлужский м/р-н Молодежный д. 1, 3, 4, 4а (МКД), арт.скважина, лесопилка, деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов)	20.08.19 08:00	20.08.19 17:00	Расчистка трассы ВЛ в охранной зоне пр. опор № 35-42	ВЛ-1004 ПС «Красные Баки»
9	<b>Нижегородская область, Краснобаковский район:</b> р.п. Ветлужский м/р-н Молодежный д. 1, 3, 4, 4а (МКД), арт.скважина, лесопилка, деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов)	21.08.19 08:00	21.08.19 17:00	Расчистка трассы ВЛ в охранной зоне пр. опор № 35-42	ВЛ-1004 ПС «Красные Баки»

Заместитель директора департамента ремонтов и эксплуатации \_\_\_\_\_



Д.Э. Юнусов