

Сводная информация

За Июль месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./л.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская область, р.л. Бутурлино: ул. Ленина, д.40В, 40Г.	28.07.19 12:30	28.07.19 13:00	Ветровые нагрузки	ТП-1841, РУ-0,4кВ, гр.3	0,5	Включен АЕ-160А гр.3.

Зам. главного инженера

Д.Э. Юнусов

