


Сводная информация

За Июнь месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нижегородская область Сеченовский район п. Мурзицы	03.06.19 12:40	03.06.19 18:47	Обрыв ВЛ 1008 КС-24	ПС «Ратово» ЛЭП 1001- 1008 КС- 24	6,11	Восстановление обрыва Л 1008 КС-24
2	Нижегородская область Вачский район с. Новоселки: ул. Гагарина д. 16, 17, 18 (все МКД) Водокачка	08.06.19 18:43	08.06.19 20:58	Повреждение разрядников 6кВ	ТП-3221А	2,25	Замена разрядников 6кВ
3	Нижегородская область Сеченовский район п. Мурзицы	18.06.19 18:04	18.06.19 20:15	Сильные порывы ветра	ПС «Ратово» ЛЭП 1001- 1008 КС- 24	2,25	На ПС Ратово повторно включили линию, в работе удержалась. Расчистка трассы от поросли.
4	Нижегородская область, село Вад, ул. Рабочая д.9	23.06.19 11:12	23.06.19 13:12	Обрыв нулевого провода	ТП-2201 (Абон)	2,0	Восстановление перекидки к дому, с заменой провода на СИП

Зам. главного инженера ООО «Электросети» _____



Д.Э. Юнусов

Сводная информация

За Июнь месяц 2019 года *о плановых отключениях* электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых **ООО «НПЭК»**.

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Дата и время проведения работ	Дата и время окончания работ	Причина ремонта	Диспетчерское наименование сетевого объекта	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нижегородская обл. Сеченовский район, ТП-2001, 2002, 2034. Скважины №1а,2а,3а,4а в селе Козловка, Порецкого района, Чувашской республики. Насосная станция в селе Мурзицы, Сеченовского района. Жилые дома №1, №2. Ул. Новая село Мурзицы.	10.06.19 09:00	10.06.19 17:00	Монтаж системы телемеханики 1СШ 10кВ монтаж системы освещения в помещение Т-1, выполнение покрасочных работ в помещении РУ-0,4кВ, Т-1.	РП-10 (ТП-2034)	
2	Нижегородская обл. Краснобаковский район, деревня Афанасиха: ул. Школьная д. 3 (МКД), школа-интернат	26.06.19 08:00	26.06.19 17:00	Замена провода на СИП.	ВЛ-1021 ЦРП «Красные Баки» отпайка на ТП-956	
3	Нижегородская обл. Краснобаковский район р.п. Ветлужский: пер. Первомайский д.22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ул. Фрунзе д. 20, 22, 24 Скважина № 3, № 5 Детский сад «Теремок» (пер. Первомайский д. 36а) Котельная ЖКХ п. Ветлужский.	27.06.19 09:00	27.06.19 17:00	Замена ЛР-367, замена провода на СИП в п/о 30-1-3-ЗТП 1058. Замена шлейфов 10 кВ от оп №3 до ТП-1058	ВЛ 1014 ПС Красные Баки ТП-1058	
4	Нижегородская обл. Краснобаковский район, деревня Афанасиха: ул. Школьная д. 3 (МКД),	27.06.19 08:00	27.06.19 17:00	Замена провода на СИП.	ВЛ-1021 ЦРП «Красные Баки» отпайка на ТП-	

	школа-интернат				956.	
5	Нижегородская обл. Краснобаковский р-он, р.п. Красные Баки: ул. Медицинская д.7А, 9 ул. Синявина д. 61, 63 ул. Мира д. 49 Очистные Мира, Скважина Мира	28.06.19 09:00	28.06.19 17:00	Замена провода на СИП в п/о 18-1-2-КТП 1201	ВЛ 1024 РП Красные Баки, КТП 1201	
6	Нижегородская обл. Краснобаковский район, деревня Афанасиха: ул. Школьная д. 3 (МКД) школа-интернат	28.06.19 08:00	28.06.19 17:00	Замена провода на СИП.	ВЛ-1021 ЦРП «Красные Баки» отпайка на ТП-956	
7	Нижегородская обл. Краснобаковский район р.п. Ветлужский: пер. Первомайский д. 33, 34, 35, 36 Детский сад «Теремок» пер. Первомайский д. 36а Котельная ЖКХ п. Ветлужский Скважина № 5	29.06.19 09:00	29.06.19 17:00	Замена провода на СИП в п/о 1-3-ТП 1058	ВЛ 1010 ПС Красные Баки ТП-1058	
8	Нижегородская обл. Краснобаковский район, поселок Ветлужский: мкр. Молодежный д. 1, 3, 4, 4А (все МКД) Часовня ИП Смирнова – магазин (д. 7) Деревообрабатывающий цех (ИП Плеханов) Скважина № 8	30.06.19 08:00	30.06.19 17:00	Замена кабельных муфт на КЛ-10 кВ к ТП-926 2 СШ (от оп. № 3); Монтаж провода СИП в п/о № 1 - № 3	КВЛ-10 кВ: участок ВЛ-1010 ПС «Красные Баки» от ЛР-369 к ТП-926 (1)	

Зам. главного инженера ООО «Электросети»



Д.Э. Юнусов