


Сводная информация

За Май месяц 2019 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения |
|---------|---|-------------------------|------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <p>Нижегородская обл., Краснобаковский р-он, р.п. Ветлужский: ул. Кирова, ул. Белая; пер. Декабрьский; пер. Расковой, пер. Лядова, пер. Седова, пер. Сентябрьский</p> | 06.05.19 21:40 | 06.05.19 23:44 | <p>В ТП-2 («Метоксид») отключился вводной автомат 0,4 кВ. Зона ответственности ООО «Метоксид»</p> | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | 2,07 | <p>В ТП-2 («Метоксид») включили вводной автомат 0,4 кВ</p> |
| 2 | <p>Нижегородская обл., Вачский район, р.п. Вача: Нежилое помещение (цех) (ул. Пролетарская д. 1Г); ул. Советская д. 29; Теплопункт (ул. Пролетарская); ИП Лачинов цех 1, цех 2 (ул. Пролетарская); Насосная АО «Труд»; Столовая УПК (ул. Пролетарская д. 1Г); УПЦ (ул. Пролетарская); Нежилое помещение (цех) (ул. Пролетарская д. 1Г); Управление соп. Защиты Населения (ул. Советская д. 7); ул. Советская д. 9; Администрация района (ул.</p> | 09.05.19 11:11 | 09.05.19 21:33 | <p>КВЛ-6кВ от РП-31А Л-3103А на оп. №1 вышла из строя кабельная муфта</p> | КВЛ-6кВ от РП-31А Л-3103А на оп. №1 | 10,22 | <p>Ремонт кабельной муфты на оп. №1 Л-3103А от РП-31А</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---------------------------|------|---|--|
| | Советская д. 5) | | | | | | | |
| 3 | Нижегородская обл. Сеченовский район, с.Мурашицы водонасосная станция | 19.05.19 22:35 | 20.05.19 01:27 | Не установлена | ВЛ-1001 пс «Ратово» | 2,87 | Включили МВ ВЛ-1001 на пс «Ратово» | |
| 4 | Нижегородская обл. Сеченовский район, с.Мурашицы | 23.05.19 15:04 | 23.05.19 23:00 | Поврежден изолятор 10 кВ на оп №4 к ТП 2005 | ВЛ-1001, 1008 пс «Ратово» | 7,93 | Заменяли изолятор на опоре №4 | |
| 5 | Нижегородская область Б.Мурашкинский район п.Меховицков д/сад, д. №1-17а, магазин, меховая фабрика. | 31.05.19 20:58 | 01.06.19 02:50 | Д-1011 ПС Б.Мурашкино слетел изолятор на опоре № 38, отгорел шлейф (гроза) | ТП-564 | 5,83 | Закрепили изолятор на опоре № 38, восстановлен шлейф. | |

Зам. главного инженера



Д.Э. Юнусов