

Сводная информация

За Март месяц 2019 года об аварийных отключенных электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	Нижетородская обл., р.п. Бутурлино, ж/д № 3,4,5а, котельная	6.03.19 01:38	6.03.19 04:50	Повреждение в ТП-2108, сработали 3 ПК Т-1(зона отв «Электросети»)	ТП-2108	3 ч. 22 мин	Замена ПК 3 шт., ревизия оборудования ТП-2108
2	Нижетородская обл., Сеченовский р-он, д. Мурзичы, станция водоподготовки, с. Козловка станция водозабора и водоподготовки	09.03.19 05:20	09.03.19 09:17	Повреждение ВЛ-10кВ РП-10-ТП-202 Водовод (зона отв. Электросети)	РП-10 (с. Мурзичы); ТП-2001 (с. Козловка); ТП-2002 (с. Козловка)	3 ч 57 мин	Перетяжка проводов ВЛ 10 кВ в пролете оп. 53-54

Зам. главного инженера ООО «Электросети»

Д.Э. Юнусов