

Сводная информация

За Ноябрь месяц 2019 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительнось перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения
1	<p><b>Нижегородская область, Большемурашкинский район, рабочий посёлок Большое Мурашкино:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационар</li> <li>• Большемурашкинской ЦРБ,</li> <li>• Поликлиника</li> <li>• Большемурашкинской ЦРБ,</li> <li>• Котельная</li> <li>• Большемурашкинской ЦРБ,</li> <li>• Гаражи</li> </ul> <p>Большемурашкинской ЦРБ.</p>	07.11.19 01-11	07.11.19 01-44	ТП 522 РУ-10 кВ течь крыши на П СШ 10 кВ сторели три ПК-10/31,5 к Т-1	ТП 522	0,55	Потребители от ТП 522 переведены на резервный источник питания.

Заместитель главного инженера



Юнусов Д.Э.