


Сводная информация

За Январь _____ месяца 2019 года о **плановых отключениях** электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей	Дата и время проведения работ	Дата и время окончания работ	Причина ремонта	Диспетчерское наименование сетевого объекта
1	2	3	4	5	6
1	Ниж.обл. г. Перевоз: Школа № 1	21.01.19 14:00	21.01.19 17:00	Установка комплекса учета ЭЭ на вводе от Т-1	ТП-1592 1 СШ-0,4 кВ, Т-1
2	Ниж.обл. с. Сеченово: Ул. Колхозная д. 23, 41, 43, 45	29.01.19 10:00	29.01.19 15:00	Установка комплекса учета ЭЭ на вводе от Т-1, Т-2	ТП-2346 1, 2 СШ-0,4 кВ, Т-1, Т-2
3	Ниж.обл. с. Сеченово: Все потребители от ВЛ-1006 (Сеч. РЭС) ПС «Сеченово»	31.01.19 12:00	31.01.19 16:00	Установка комплекса учета ЭЭ на опоре № 8а	ВЛ-1006 ПС «Сеченово»

Зам. главного инженера _____



Д.Э. Юнусов

Сводная информация

За Январь месяц 2019 года об аварийных (внеплановых) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»- не происходило.

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нижегородская область, Сеченовский район, село Сеченово: <ul style="list-style-type: none"> • улица 70 лет Октября, 10 «а», 13, 22, • улица Филатова, • улица Советская, 27, 33, 35 «б», 35 «д». 	08.01.2019 08-30	08.01.2019 09-20	Схлест проводов в п/опор № 76 - 77 ВЛ 10 кВ: участок ВЛ 1006 ПС «Сеченово» за ЛР-739, в ГИП Сеченовского РЭС.	Участок ВЛ 1006 ПС «Сеченово» за ЛР-739.	0,83 ч

Зам. главного инженера



Д.Э. Юнусов