

Сводная информация

за июль месяца 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За июль месяца 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Вацский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3617 «А» группа 1.	3	4	5	6	7
		12.07.18	12.07.18			
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3617 «А» группа 2.	09-00	14-00	плановый		5,0
		13.07.18	13.07.18			
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3018 «А» группа 1 а.	09-00	14-00	плановый		5,0
		17.07.18	17.07.18			
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3213 «А» группа 1.	09-00	16-00	плановый		7,0
		18.07.18	18.07.18			
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3214 «А» группа 4.	13-00	17-00	плановый		4,0
		19.07.18	19.07.18			
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3420 «А» группа 4.	09-00	11-00	плановый		2,0

Краснобаковский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1061 группа 1.	3	4	5	6	7
		06.07.07.18	06.07.18			
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1061 группа 1.	08-30	14-30	плановый		6,0
		09.07.18	09.07.18			
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1061 группа 1.	13-00	17-00	плановый		4,0
		10.07.18	10.07.18			
3	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 1061 группа 1.	08-35	17-35	плановый		9,0

За июль месяц 2018 года в Сеченовском районе, Нижегородской области аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

За июль месяц 2018 года в Приокском районе города Нижнего Новгорода аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Заместитель главного инженера ООО «Электросети»

Д. Э. Юнусов

