

Сводная информация

за июнь месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За июнь месяц 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Вацкий район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
		3	4			
1	ТП-3220А РУ-6/0,4 кВ, Т-1, ТП-3221А РУ-6/0,4 кВ, Т-1	03.06.18	04.06.18	Внеплановый	На ПС «Белайково» отключалась Л-604 от МТЗ с неуспешным АПВ. Выполнен осмотр отпаяк 6 кВ и оборудования ТП-3220А. Повреждений не обнаружено. Повреждение на абонентской ТП-3222А	7,0
		14:50	11:50			
2	ТП-3221А РУ-6/0,4 кВ, Т-1	03.06.18	04.06.18	Внеплановый	На ПС «Белайково» отключалась Л-604 от МТЗ с неуспешным АПВ. Выполнен	21,0
		14:50	11:50			

3	ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-3229А	25.06.18	25.06.18	Плановый	осмотр отпак 6 кВ и оборудования ТП-3221А. Повреждений не обнаружено. Повреждение на абонентской ТП-3222А	5,5
		09:00	14:30			

Краснобаковский район, Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-926	01.06.18 09:00	01.06.18 13:30	Плановый	-----	4,5
2	ВЛ-0,4 кВ ф.1(НПЭК) ТП-983 (РЭС)	01.06.18 09:00	01.06.18 13:00	Плановый	-----	4,0
3	ТП-926 ВЛ-0,4 кВ ф.1	04.08.18 13:30	04.08.18 16:30	Плановый	-----	3,0
4	ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1	05.08.18 09:00	05.08.18 16:30	Плановый	-----	7,0
5	ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-926	06.06.18 09:00	06.06.18 17:00	Плановый	-----	8,0
6	ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-926	08.06.18 09:00	08.06.18 16:00	Плановый	-----	7,0
7	ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-926	13.06.18 13:15	13.06.18 16:15	Плановый	-----	3,0
8	ВЛ-1004 ПС Красные Баки; ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-926	14.06.18 09:00	14.06.18 17:00	Плановый	-----	8,0
9	ТП-1201 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	18.06.18	18.06.18	Плановый	-----	3,0

		10:00	13:00			
		18.06.18	18.06.18			
10	ТП-1061 СШ 10 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ	09:50	14:50	Плановый	-----	5,0

Сеченовский район, Нижегородской области.

№ п/п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 1586 Т-1, I и II СШ 0,4 кВ.	27.04.18 10-00	27.04.18 16-00	Плановый	-----	6,0

За июнь месяц 2018 года в Сеченовском районе Нижегородской области и Приокском районе города Нижнего Новгорода аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Заместитель главного инженера ООО «Электросети»



Д. Э. Юнусов