

Сводная информация

за октябрь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети».

За октябрь месяц 2017 года произошли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

ООО «НПЭК», Вацский производственный участок

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-606 ПС «Ваца» к ТП 3217 «А».	03.10.2017 09-30	03.10.2017 16-30	Плановый	-----	7,0
2	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-603 ПС «Гурбенево» к ТП 3611 «А».	10.10.2017 09-00	10.10.2017 17-00	Плановый	-----	8,0
3	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-606 ПС «Ваца» к ТП 3216 «А».	12.10.2017 13-30	12.10.2017 16-30	Плановый	-----	3,0
4	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-606 ПС «Ваца» к ТП 3217 «А».	12.10.2017 13-30	12.10.2017 16-30	Плановый	-----	3,0
5	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-606 ПС «Ваца» к ТП 3216 «А».	17.10.2017 09-00	17.10.2017 17-00	Плановый	-----	8,0
6	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-604 ПС «Беляйково» к ТП 3220 «А».	18.10.2017 12-00	18.10.2017 17-00	Плановый	-----	5,0
7	ЛЭП 6 кВ: отпайка Л-603 ПС «Гурбенево» к ТП 3611 «А».	19.10.2017 10-00	19.10.2017 13-00	Плановый	-----	3,0
8	ТП 3215 «А» СШ 0,4 кВ.	26.10.2017 14-30	26.10.2017 16-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы на СШ 0,4 кВ, бригадой ВПУ.	2,0
9	ТП 3214 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	28.10.2017 02-00	28.10.2017 13-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы, бригадой ОВВ.	11,5


ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок (Н. Новгород, ЖК «Гаринские высоты»)

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

ООО «НПЭК», Семеновский производственный участок

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главного инженера ООО «Электросети»



Д. Э. Юнусов