

### Сводная информация

за ноябрь месяц 2017 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территориальных зон деятельности ООО «Электросети».

За ноябрь месяц 2017 года произошли аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.


ООО «НПЭК», Вачский производственный участок

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП 3214 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	01.11.2017 09-40	01.11.2017 14-40	Плановый	-----	5,0
2	ВЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 1. ВЛЭП 0,4 кВ: ТП 3415 «А» группа 2.	02.11.2017 09-30	02.11.2017 11-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой ВПУ.	2,0
3	ТП 3228 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	11.11.2017 09-00	11.11.2017 15-00	Плановый	-----	6,0
4	ТП 3225 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	19.11.2017 11-00	19.11.2017 18-00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадами ОББ и ВПУ	7,0
5	ТП 3225 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	20.11.2017 10-00	20.11.2017 17-00	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы бригадой ВПУ	7,0
5	ТП 3408 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	26.11.2017 03-00	26.11.2017 16-30	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы, бригадой ВПУ.	13,5
6	ТП 3408 «А» Т-1, СШ 0,4 кВ.	29.11.2017 09-15	29.11.2017 11-15	Внеплановый	Аварийно-восстановительные работы, бригадой ВПУ.	2,0

ООО «НПЭК», Кстовский производственный участок (Н. Новгород, ЖК «Гагаринские высоты»)

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главного инженера ООО «Электросети»


  
 Д. Э. Юнусов