

Сводная информация

за февраль месяц 2018 года об аварийных отключениях, вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов по границам территории зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

За февраль месяц 2018 года происходили аварийные отключения, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Вацский район Нижегородской области.

№ п./п.	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта	Выполненные мероприятия	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3221 «А» группа 2.	02.02.18 09-00	02.02.18 15-00	Плановый	-----	6,0
2	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3227 «А» группа 4. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3227 «А» группа 5.	02.02.18 10-00	02.02.18 15-00	Плановый	-----	5,0
3	ЛЭП 6 кВ: отпайка КВЛ-3103 «А» РП 31 «А» к ТП 3228 «А».	04.02.18 09-00	04.02.18 16-00	Плановый	-----	7,0
4	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3618 «А» группа 2.	05.02.18 09-30	05.02.18 17-30	Плановый	-----	8,0
5	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3612 «А» группа 2. ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3612 «А» группа 5.	05.02.18 09-50	05.02.18 15-50	Плановый	-----	6,0
6	ЛЭП 6 кВ: участок Л-605 ПС «Ваचा» от ЛР-327 к ТП 3209 «А».	06.02.18 10-00	06.02.18 17-00	Плановый	-----	7,0
7	ТП 3618 «А» СШ 6 кВ, Т-1, СШ 0,4 кВ.	07.02.18 09-15	07.02.18 15-15	Плановый	-----	6,0
8	ЛЭП 6 кВ: участок Л-604 ПС «Ваचा» от ЛР-324 к ТП 3623 «А».	08.02.18 09-21	08.02.18 16-21	Плановый	-----	7,0
9	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3618 «А» группа 2.	09.02.18 09-30	09.02.18 16-30	Плановый	-----	7,0

1	2	3	4	5	6	7
10	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3018 «А» группа 1.	12.02.18 09-30	12.02.18 16-30	Плановый	-----	7,0
11	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3611 «А» группа 2.	14.02.18 09-00	14.02.18 09-30	Плановый	-----	0,5
12	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3611 «А» группа 2.	19.02.18 09-15	19.02.18 16-15	Плановый	-----	6,0
13	ЛЭП 0,4 кВ: ТП 3611 «А» группа 1.	20.02.18 09-30	20.02.18 16-30	Плановый	-----	7,0

За февраль месяц 2018 года в Краснобаковском, Сеченовском районах Нижегородской области и Приокском районе г. Нижнего Новгорода аварийные отключения не происходили, а также для проведения плановых и внеплановых ремонтов не производился вывод в ремонт оборудования с переводом нагрузки (при наличии) на другие источники электроснабжения.

Заместитель главного инженера ООО «Электросети» _____ Д. Э. Юнусов

