


Сводная информация  
о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО «Электросети» за май 2015 года

За май 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания:

Диспетчерское наименование сетевых объектов	Дата вывода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Причина ремонта
Плановое отключение пр.635 ПС Соцгород 110/6 кВ	2015.05.13	2015.05.13	ревизия релейной защиты
Внеплановое отключение пр.111, 112, 10, 15 в сетях ООО «Заводские сети»	2015.05.24	2015.05.25	повреждение в сетях ООО «Заводские сети»
Плановое отключение пр.614 ПС Соцгород 110/6 кВ	2015.05.25	2015.05.25	ППР оборудования и ревизия релейной защиты
Плановое отключение пр.256 ЦРП-2 ООО «ЗС»	2015.05.28	2015.05.28	ревизия релейной защиты

Начальник ОДС



Кукушкин Н.А.