

Сводная информация

За Апрель \_\_\_\_\_ месяц 2021 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• МКОУ «Большемурашкинская коррекционная школа-интернат» ввод № 1.</li> <li>• МКОУ «Большемурашкинская коррекционная школа-интернат» ввод № 2.</li> <li>• Котельная, МКОУ «Большемурашкинская коррекционная школа-интернат»</li> </ul>	01.04.2021 22:59	02.04.2021 00:26	ТП 543 «А» РУ 10 кВ сгорели 3*ПК к Т-1 (в результате течи кровли в РУ 10 кВ).	ТП 543 «А» РУ-10 кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ	1,45

Заместитель директора ДР и Э



Д.Э. Юнусов