

Сводная информация

За Август месяц 2022 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Краснобаковский район, пос. Пруды, ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27, ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13	24.08.2022 22-25	24.08.2022 23-15	Повреждение КЛ-0,4 от рубильника до оп.1	ЛЭП-0,4 кВ ф. «Поселок» ТП-4	50 мин	Ремонт КЛ-0,4 на опоре №1

Заместитель директора Департамента технического развития ООО «Электросети»



Юнусов Д.Э.