

Сводная информация

За Декабрь месяц 2023 года аварийные (внеплановые) отключения электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК» отсутствуют

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Нижегородская обл., с. Сеченово: пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А(1), 26А(2)	26.12.2023 13:55	26.12.2023 16:55	РУ-0,4 кВ: на рубильнике ф.2 сгорел нижний контакт, фаза "В"	ТП-1694	3ч	Заменен

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»



Юнусов Д.Э.