

Сводная информация

За Июль месяц 2021 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых **ООО «НПЭК»**.

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.
1	2	3	4	5	6	7
1	с. Сеченово: ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4(2), 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 12, 14, 16, 17, 19, 19А, 19Б, 22; ул. Крылова д. 2(1), 2(2), 3, 4, 5, 6(1), 6(2), 7, 8(1), 8(2), 9, 10, 11, 11А, 12(1), 14, 16, 16, 17, 18(1), 20, 22, 24, 26, 28, 30(1), 30(2); пер Крылова д. 1, 2, 3, 4; МБДОУ детский сад «Солнышко»; ул. Советская. пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А(1), 26А(2), 28, 30, 36; ул. Филатова д. 5, 33(1), 33(2), 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55Б, 56, 58, 58А, 59, 61, 64, 66, 69; пер. Филатова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(1), 8(2), 8А, 9, 10, 10А, 11, 12.	31.07.2021 г. 11:13	31.07.2021 г. 17:30	Повреждение опорных изоляторов 10 кВ на ЛР-709	Л-1006 ПС «Сеченово»	6,28

Заместитель директора ДР и Э



Д.Э. Юнусов