

Сводная информация

За НОЯБРЬ месяц 2022 года об аварийных (внеплановые) отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **ООО «Электросети»**, обслуживаемых ООО «НПЭК».

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ковернинский р-он , д. Тарасово ул. Дачная д. 1-23, ул. Центральная д. 1 - 72 д. Ермиловская стройка д. 1-31	02.11.2022 01-19	02.11.2022 01-54	Отключение Л-1024 ПС "Тарасовская" для локализации пожара в деревне Тарасово	ТП-351, 260	0 ч 35 мин	повторное включение после локализации
2	р.п. Вача , ул. Больничная д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полевая д. 4, 4А, 6А, 6; ул. Больничная д. 47, 47А, 49, 51, 53; с. Казаково , Ул. Новая д.40, 41, 42, 42а, 43; ул. Спортивная д. № 1-8; ул. Полевая д. № 1-21, 29.	13.11.2022 6-31	13.11.2022 8-08	Отключение Л-606 ПС "Вача" Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети	ТП-3214, 3215, 3216, 3217	1 ч 37 мин	Устранено повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети
3	с. Козловка , Скважина № 3А, 4А. 1А, 2А	30.11.2022 22-59	01.12.2022 03-31	Повреждение ТН и ОПН в РП-10	ТП-2001, 2002	4ч 32 мин	Оперативные переключение . исключение из схемы

Заместитель директора ДР и Э



Д.Э. Юнусов