

## Сводная информация

За **Ноябрь** месяц **2023** года аварийные (внеплановые) отключения электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК» отсутствуют

№ п./п.	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Диспетчерское наименование сетевых объектов	Длительность перерыва электроснабжения, час.	Мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Нижегородская обл., Вачский район, с. Новоселки:</b> ул. Молодежная д. 1 – 25 (частный сектор)	15.11.2023 12:15	15.11.2023 16:15	РУ-0,4 кВ: сгорел рубильник ввода Т-1	ТП-3223А	4ч	Заменен рубильник
2	<b>Нижегородская обл., Ковернинский р-он, д. Макавшино:</b> д. 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 62, 20, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58	16.11.2023 13:25	16.11.2023 16:30	РУ-0,4 кВ: сгорел вводной Узел Учета	ТП-460	3ч5мин	Заменен У.У.
3	<b>Нижегородская обл., р.п. Вача:</b> Реабилитационный центр Вача (СРЦ) «Аист» (ул. Больничная д. 41А); ул. Больничная д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47А, 47, 49, 51, 53 КНС ул. Полевая д. 4, 4А, 6, 6А Ветлечебница, ветлаборатория	27.11.2023 19:35	28.11.2023 00:16	Л-606 ПС "Вача" аварийное отключение, обрыв провода. Повреждение в сетях ПАО Россети.	ТП-3214А, ТП-3215А	4ч41мин	*

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»



Юнусов Д.Э.